Tingmärk	Selgitus
	Katastripiir
	Olemasolev kilp
	Olemasolev MP maakaabelliin
	Olemasolev MP õhukaabelliin
IM1	Projekteeritud MP maakaabel
	Projekteeritud võrguinverter koos salvestiga
	Projekteeritud jaotuskilp
	Demonteeritavad rajatised
	Kaablimärketulp
	Projekteeritud 0,4kV jätkumuhv
G	Projekteeritud 0,4kV generaator

Aime
77301:003:0078

H töökoda

Sokkel: 69.78

hari:75,70

hari:76.50

H teravilja ladu

Kuivati
77301:003:1700

H kuivati kompleks 1

Mahuti

Met.est. kaal

Kaalukoda

hari:74.26

14209 Tabivere–Uhmardu tee
77301:003:0013

Kaalukoja vorgit geod.alusplaanil

Risttumine teega R1

PJK
In=250A
sokliga pinnases

PEJ inverter 2x 50kW + salvesti.
Paigaldus kaalukoja hoone ruumis.
Kaalukoja ruumid lahendatakse eraldi projektiga.

Olemasolev amortiseerunud JK mastil demonteerida.
Töökoja, garaaži ja kuivati 2 toitekaablid pikendada ja ühendada uues PJK's

Olemasolev õhukaabliga tarbijaliin (alumine) demonteerida
trass l=36 m

Olemasolev liitumiskilp, mastil
PK 3x160A

Olemasolev õhukaabliga sisestus demonteerida
trass l=21 m

AXPK4G120 (LK - PJK)
trass/tegelik kokku l= 38/44m
AXPK4G50 (PJK - JK-kuivati)
trass/tegelik kokku l= 44/50m
14209 Tabivere-Uhmardu riigiteega ristumine 4,457 km
Ristumisel teega suundpuurimine
l= 26m
Kaablid kogu pikkuses kaitsetorus D110+D75 450N,
ristumisel teega D110+D75 1250N
Riigitee ulatuses kaabli lubatud paigaldussügavus
min 1,5 m maapinnast

JK-Kuivati
In=200A
sokliga pinnanses

Uus 0,4kV KL AXPK4G50 paigaldus hoone seinal kuni olemasoleva kaablini.

Vund:67.08

Tamme

Kiilu
77301:003:0206

Tellija: Andrus Nõmmisto				Objekti aadress: Kuivati kinnistu, Elistvere küla Tartu vald, Tartu maakond	Töö nr: PR-25-09 Joonise nr: Pr-25-09-1 / 2025
Projekteerija:	Robert Mägi	/Allkirjastatud digitaalselt/		Töö nimi: Teravilja kuivati elektrivarustuse varustuskindluse tagamise elektriprojekt	Staadium: Eelprojekt / Mõõtkava: 1:250 / Leht/Lehti: 1/1
	Volitatud elektriinsener, tase 8				
				Joonis: Projekteeritud jaotusvõrgu asendiplaan	SolarFlow MTR nr. TEL003321
Versioon:	V04				Solarflow OÜ Registrikood: 14533496 Andsujärve põik 7, Meegomäe küla, Võru vald, 65526, Võrumaa tel. 372 517 6026, info@solarflow.eu