



Tingmärgid maakasutusala plaanil:



Kasutusala



Katastriüksuse piirid



1W2



1W2

Projekteeritud 20 kV maakaabelliin

Isikliku kasutusõigusega koormatava ala plaan  
Asukoht: Võhma küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond.  
Trassi pikkus: 25m.

Kaitsevööndid:

1) Elektri maakaabelliini kaitsevöönd on 1 m kaabli teljest mõlemale poole.

Leht 2/2

M 1 : 500 (A4)  
Plaan koostas: Ivo Rohula  
Kontrollis: Jaanus Kaldoja  
Stromtec OÜ projekteerija  
Koostatud: 03.11.2023  
ivo@stromtec.ee