

Anneli Antsman

Teema: FW: Kolde pst.100, Tallinn KU

From: Anneli Antsman
Sent: Monday, February 17, 2020 4:39 PM
To: 'koldepst100@hot.ee' <koldepst100@hot.ee>
Subject: RE: Kolde pst.100, Tallinn KU

Tere

Vastuseks küsimusele elektrikilbiruumi ukse osas teatame, et tehniliste uste ruumidele, mis ei ole igapäevases kasutuses, ei ole kohustuslik sulgurit paigaldada.

Juhime tähelepanu, et kilbiruumi ukse ja keldriuste ümbrus on vaja samuti viimistleda/katta (nt liist).
Küsimus- keldriuste ümber on sinine vaht, palun kasutatud vahu tulepüsivuse kohta teavet.

Lugupidamisega

Anneli Antsman
Ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Põhja päästekeskus
PÄÄSTEAMET
Kontakt: +372 5866 7703; 3363
anneli.antsman@rescue.ee
Erika 3, 10416 Tallinn



Selles e-kirjas sisalduv teave (kaasa arvatud manused) on mõeldud ameti- või töölaseks kasutamiseks ning seda võivad kasutada vaid e-kirja adressaadid.

E-kirjas sisalduvat teavet ei tohi ilma saatja selgelt väljendatud loata edasi saata ega mistahes viisil kõrvalistele isikutele avaldada.