



Elektri maakaabli kaitsmine
Hoiaetuslint



Kruuskate, segu nr 6	
Kruuspinnasest alus	
Mõõd. ühtlasteraline keskliiv (tm_105) min 30 CM	
Kt=0,98, Kf>0,5 m/ööp,	
Ol.olev pinnas, Kt=0,95	

Elektri madalpinge maakaabel
Proj. kaablikaitsetorud
poolitatav, 750N, Dn110mm



Projekti nimetus

Alu kinnistu mahasõidu põhiprojekt

Joonise nimetus

Ristlõiked

Projekteerija



TODESIGN OÜ
Pille 9/4 10138 TALLINN
EESTI
Tel. +37253474995
mahasoit@mahasoit.ee

Tellijä

Vikermont OÜ
Rajasilla, Erala küla Tartu vald Tartumaa
5209306
vikermont@gmail.com

Projekteerija

Marko Toode

Staadium

PP

Mõõtkava

1:100

Projekti nr

2024_030

Joonise nr

AR-6-01

Kuupäev
31.10.2024