



65101.007.0030
Tamm nr 1

Leht 1
Leht 2

65101.007.0039
Routee nr 41

65101.007.0049
Tulu nr 12

- Tingimärgid:**
- Olemasolev sidekabel
 - Olemasolev madalpinge maakaabel
 - Olemasolev madalpingeõhulin
 - Olemasolev keskpinge kaabeliin
 - Olemasolev sidehulini
 - Olemasolev signaalkaabel
 - Olemasolev K-F õhulin
 - Olemasolev sidekanalisatsioon
 - Olemasolev veitrass
 - Olemasolev survekanalisatsioon

- LEONHARD WEISS OÜ tingimärgid:**
- Projekteeritud 0.4 kV õhulin kontaktvõrgu mastidel
 - Projekteeritud tänavavalgustuse maakaabel torus
 - Projekteeritud valgusti(DKS675 LED139 107W B 840 I A5T4D TAKTON, h=6m)
 - Kinnisel meetodil paigaldatav toru
 - Puurimäkaevik

Märksused:

1. Maakaabel paigaldada hällasellil 0,7m sügavusel ja rünnakul teedepiirist 1m sügavusele, kogu kaevu sügavus 1,20m. Kaevuõhustiku, rünnakul teedepiirist teedepiirist 100cm sügavusel viiakse õhustiku juurde. Ristuvale tehnoloogiale lähemal kui 2m kaevata kaevata.
2. Põhja kaevetööde lõpu laastude töödeldud õhustiku. Teostada katted.
3. Paigaldus- ja ehitusajaloogi põhjaldata k.o. projektist, kehtivast eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asutuste organisatsioonide koostöötajate ettevalmistustel.
4. Projekteeritud valgustikaabli rünnakul paigaldada elektrikaabel TTA kommunikatsioonide sõltumatult paigaldatud maakaabel (0,3m, kinnisel meetodil 0,5m)
5. Kinnisel meetodil rünnakul raudteega kaabli minimaalne sügavus rõdga talist 2,0m.

Leht 2
Leht 3

Raasku jaama valgustus, Raasku alevik, Raasku vald, Harjumaa		Töö nr	
Asendiplaan		10703-1-2	
Projektorid	Keijo Ahoja	Teh. 5242615	0000000
Projektant	Keijo Ahoja	0000000	0000000
Revisorid	Keijo Ahoja	0000000	0000000
0	1	2	3