

KIVIMI FÜÜSIKALIS-MEHAANILISED OMADUSED

Jrk nr	Kaevandi nr	Proovi		Kaalukadu Los Angelese katsel, %	Kaalukadu külmakindluse katsel, %
		nr	pikkus, m		
1	K3	K3-04	2.0	27	0.4
2	K5	K5-02	2.5	29	1.2
3	K6	K6-02	2.0	29	0.5
Kogu uuritud materjali kaalutud keskmine			6.5	28.4	0.7