

Erkko Teder
Roadplan OÜ
info@roadplan.ee
erkko@roadplan.ee

Teie 19.07.2023

Meie kuupäev digiallkirjas nr 13-8/3149-2

**Riigitee nr 23164 Palupera jaama tee km 0,0-0,3 kergliiklustee ja Palupera raudteejaama kinnistul sõiduautode ja jalgrattaparkla põhiprojekti koostamine
Tehniliste tingimuste taotlus**

Esitasite aktsiaseltsile Eesti Raudtee taotluse tehniliste tingimuste väljastamiseks „Riigitee 23164 Palupera jaama tee km 0,0-0,3 kergliiklustee ja Palupera raudteejaama kinnistul sõiduautode ja jalgratta parkla“ ehitusprojekti koostamiseks.

Oleme omalt poolt taotluse läbivaadanud ning aktsiaselts Eesti Raudtee ei väljasta tehnilisi tingimusi, kuna täitmata on projekteerimistingimuste punkt 5.8.1, taotlusele pole lisatud eskiislahendust, millel näidatud kinnistule Palupera raudteejaam (katastritunnus 58201:002:0027) kavandavad valgustatud parkimisala, jalgrattaparkla ning bussipeatuse asukoht koos vajalike manöövriraadiustega ning kergliiklustee.

1. Eskiislahenduse koostamisel Palupera raudteejaama kinnistul (58201:002:0027) arvestada järgmist:
 - näidata autoparkla, jalgrattaparkla planeeritav asukoht koos planeeritavate kohtade arvuga, sh arvestada võimalusega parkla perspektiivse laiendamisega ja talihooldustöödega;
 - bussipeatuse ja istepinkide planeeritav asukoht;
 - näidata Palupera jaama teelt Küüni kinnistule juurdepääsutee mahasõidu asukoht arvestades olemasoleva elektriõhuliiniga;
 - näidata juurdepääsu asukohad raudteemaale raudtee hooldustehnikale ja Päästeametile.
2. Raudteemaale rajatiste planeerimisel tagada raudteemaa võimalikult ratsionaalne kasutamine, sh tuleb näidata olemasolevatele kommunikatsioonidele ning seadmetele juurdepääsu võimalused ja raudteemaale perspektiivsete raudteeinfrastruktuuri kommunikatsioonide rajamise alad.
3. Näidata planeeritavate kommunikatsioonide alad (elektrile, sh liitumispunkt, valvekaameratele ja tänavavalgustusele).
4. Näidata 3m laiuse kergliiklustee asukoht koos valgustusega ja raudteemaad eraldava piirdega, seejuures arvestada olemasoleva olukorraga (kraavid, õhuliinid koos mastidega mõlemal pool teed).
5. Raudteeliikluse ohutuse tagamiseks ning jalakäijate ja sõidukite raudteemaale selleks mitte ette nähtud kohtades minemise vältimiseks näidata piirdeaedade asukohad koos väravatega, jalakäija torupiiretega jne.
6. Näidata valgustite asukohad arvestades, et peab olema välistatud raudteeveeremi juhi pimestamine, valgustus ei tohi takistada nähtavust ega häirida raudteeliiklust.

Raudteemaale rajatiste projekteerimiseks palume taotleda aktsiaseltsilt Eesti Raudtee tehnilised tingimused koos eskiislahendusega aadressil infra@evr.ee.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaido Aettik
taristudirektor

Ingrid Plutus 509 4386