



Tingmärke

- Projekteeritud KP maakaabellini
- Projekteeritud kaitsetoru (1250 N)
- Projekteeritud kaitsetoru (750 N)
- Demonteeritav KP õhuliin
- Olev sidekaabel
- Tõstet välijas olev sidekaabel
- Katastrirakuse piir

Märkused:

- Ehitustööd toimuvad teede nr 18226, 18191, 18192, 18206, 65 kaitsevõhndis ja teemal.
- Kaabli vähim sügavus mulde all on 1,5 m.
- Kaabli vähim sügavus muude mõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Kasutatud materjal:

1. Geolaus - Kijlanurk OÜ (lööb nr. 10385G) 07.2023

Projekti Rõpna-Leevaku 10 KV fidiiri rekonstrueerimine Rõpna vallas Põlvamaal (II etapp)

Kõrgused EH2000 süsteemis

Joonis nr.	Täiendus nr.	Enfrit Connect OÜ
Asendiplaanid vaated 11-13	IP6203-K2-1	
Projekteerija	K. Kangro	25.08.2023
Kontrollis	K. Kangro	31.07.2023
Projektsuhtaja		31.07.2023
Mõeldava		
Sildid		
Kaard		
EST		