Tingmärgid

- projekteeritud 10/0,4kV komplektalajaam
- proj liitumiskilp
- proj. 10 kV maakaabelliini jätkumuhv
- proj. 0,4 kV maakaabelliini jätkumuhv
- 1W2 — proj. 10 kV maakaabelliin (450N kaitsetorus)
- 1W1 1W1 — proj. 0,4 kV maakaabelliin (450N kaitsetorus)
- proj. maakaabelliini paigalduskinnisel meetodil
- proj. alajaama maandus
- proj. istutatav puu
- tööst väljaminev 10kV maakaabelliin
- olemasolev 0,4kV maakaabelliin
- olemasolev 10kV maakaabelliin
- olemasolev sidekanalistasioon
- katasripiir
- maantee kaitsevööndi piir

3 Jõhvi-Tartu-Valga tee
85401:001:2170

Rükkeli tn 3
85401:001:0066

Transpordi tn 4
85501:001:1147

Transpordi tn 2
85401:001:1000

Pihlaka tn 6
85401:001:1900

Pihlaka tn 5

ELASA

AHXAMK-W 3x240

KM1

KM2

Ettevaatust
Elektrilevi OÜ 10kV maakaablid

Ettevaatust ELA SA
sidekanalisatsioon!
(49.56)

Ettevaatust tänavalgustuse maakaabel

Ettevaatust Telia Eesti AS
sidekanalisatsioonid!

KPL242321, KM1 - AJ15603 ,
Um=24 kV Al 3x240/35 l=51m, trass l=46m
(Ø160mm kaitsetorus)
KPL0810089, AJ15603 - KM2 ,
Um=24 kV Al 3x240/35 l=79m, trass l=74m
(Ø160mm kaitsetorus)

Kaabli ristumine kinnisel meetodil põhimaanteega 3
Jõhvi-Tartu-Valga tee (218.42km). Minimaalne sügavus 2,2m.
Kaitsetoru Ø160mm, 1250N, L=2x30m.
Vaata joonis ELV-4-02!

Paigaldada 1VM630 komplektalajaam.
Paigalduskõrgus 51.7m. Vaata joonis ELV-7-01

AJ15603

Valga valla nõudel istutada Pihlaka tn 6 ja alajaama vahelise "puhverala" loomiseks lisahaljastust kõrghaljastuse näol. Istutada Kolm musta männi või alpi seedermänni istikut, minimaalne istikute kõrgus 2m.

0804306, AJ15603- MM1
AXPK4G240 l=34m, trass l=31m
(Ø110mm kaitsetorus)
MPL430208, AJ15603- JK63274
AXPK4G240 l=36m, trass l=31m
(Ø110mm kaitsetorus)
MPL428385, AJ15603- LK229773,
AXPK4G240 l=35m, trass l=30m
(Ø110mm kaitsetorus)

Paigaldada elektriautode laadimistaritu liitumiskilp,
minimaalne vahekaugus teistest kilpidest 0,1m.

Kaabel nr 0804306 pikendada uude alajaama. Jaotuskipi
JK63274 tuua alajamast uus kaabel.

nr 0804306 - AXPK4G50

nr 0804306 - AXPK4G240

LK229773
LK17358
JK63274
17360LK
MM1

tee kaitsevööndi piir

2.2m
3m
11.1m
4.3m
1.3m
6m

Kasutatud geoalus:Kirjanurk OÜ töö nr 12265G. Juuli 2024.

Projekt	AS AQUA MARINA Transpordi tn 2 elektriautode laadimistaristu liitumine elektrivõrguga. Valga linn, Valga vald, Valga maakond				Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaan			Joonise nr	LC1847_TP_ELV-4-01	
	Projekteerija	H.Vissel		10/4/2024	51967694	Mõõtkava	1:200
	Kontrollija	A.Mee		04.10.2024	5119005	Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht					Keel EST	Leht 1 / Lehti 1

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348

Filename: LC1847_TP_ELV-4-01_Asendiplaan.dwg Plotted reede, 4. oktoober 2024 16:09:17 Plot Device: PDF-XChange Standard_136.pc5 Page Setup: ---- Plotted by: Vissel, Hendrik