



**PÄÄSTEAMET**

OÜ Stekil  
randevuubar@list.ru

Teie: 25.09.2017 nr e-kiri

Meie: 04.10.2017 nr 7.2-2.3/884-4

## **Teatis**

Päästeameti Ida päästekeskus on 15. ja 22. septembril 2017. aastal teostanud järelkontrolli Sillamäel Kesk 26 asuvas baaris Randevuu OÜ-le Stekil 31.01.2017 antud ettekirjutuse nr 7.2-6.4/175 täitmise üle.

Järelkontrolli tulemuste kohaselt (paikvaatluse protokollid nr 7.2-5.4/178-2 ja nr 7.2-5.4/178-3) on punktidega 1, 2, 3, 5 pandud kohustused täidetud. Punkt 4 on loetud osaliselt mittetäidetuks. Adressaat esitas 25. septembril 2017. aastal elektroonselt haldusorganile hoone automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi nõuetekohased paiknemisskeemid, mis vastavad tegelikule olukorrale. Seega loeb haldusorgan punkti 4 täidetuks.

Ühtlasi juhime Teie tähelepanu sellele, et haldusmenetlust nr 7.2-5.3/4639 ei lõpetata, kuna kehtib ettekirjutuse punkt 6 (evakuatsiooni tagamiseks rajada kohviku II korrusele kaks evakuatsioonipääsu või viia kohviku keerdtrepp evakuatsioonipääsule esitavate nõuetega vastavusse ning rajada kohviku II korrusele teine evakuatsioonipääs), mille täitmise tähtjaks on määratud 30.11.2017.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik  
ohutusjärelvalve büroo peainspektor  
Ida päästekeskus

+372 5860 2188  
irina.belik@rescue.ee

Ida päästekeskus / Rahu 38 / 41532 Jõhvi / 339 1900 / ida@rescue.ee / www.päästeamet.ee /  
Registrikood 70000585