



MICRO-FIX OU

Linda 6

Narva

TULEKAHJUÕPPUSE
KOKKUVÕTE



Koostaja: Ivan Egorov
FIREPRO OÜ

Narva 2017

TULEKAHJUÕPPUSE KOKKUVÕTE

Õppuse kuupäev: 02.10.2017

Õppuse kellaaeg: 12:00-14:00

12:00-13:10 - Teooria (osalejad 18 inimest)

13:10-13:20 - Evakuatsiooni ettevalmistus

13:20-13:24 - Praktiline evakuatsioon (osales 48 inimest)

13:30-14:00 - Praktiline väljaõppe tulekustutitega (osales 14 inimest)

Tegevmeeskond (edaspidi: "Kriisimeeskond"):

FIREPRO OÜ - õppuse planeerimine, läbiviimine ja hindamine

Tööriistad:

Põlemisvann

CO2 kustutid 3x

Sülearvuti, ekraan, projektor

TRAINER 201 suitsugeneraator

Püstitatud eesmärgid

- 1. Läbi mängida üks võimalikust tulekahju stsenaariumist**
- 2. Edukalt läbi viia evakuatsioon**
- 3. Saada väljaõppe tulekustuti kasutamisel**

Õppuse legend Linda 6 pindadel:

Puhkenud tulekahju laos 3 korrusel. Iseseisvalt tulekahju kustutada ei ole võimalik, paks suits, töötab ATS alarmsüsteem, võetakse otsus alustada evakuatsiooni.

Suuliselt teavitatakse viibijaid evakuatsiooni alustamise kohta. Iga hoones viibijatest liigub läbi ohutute evakuatsiooniteede määratud kogunemiskohta. Evakuatsiooni korral ei olnud paanikat. Evakuatsiooni eest vastutav isik korraldas evakuatsiooni. Evakueeritud kogunesid määratud kogunemiskohas. Kogunemiskoht on tehase peaplatsil. Kogunemiskohas kogus "kriisimeeskond" info toimunu kohta ning fikseeris evakueerujaid koos tuleohutuse eest vastutava isikuga, et aru saada kas keegi jäi hoones või mitte. "Kriisimeeskond" mängis päästetööde juhti rolli ning tuleohutuse eest vastutav isik andis üle päästetööde juhile kogu info tulekahjust ja evakueerunute kohta.

Tuleohutuse eest vastutav lülitas välja elektri ja kontrollis tuletööde kohtades välja lülitatud ventilatsiooni.

Kogu tegevuste eest vastutas tuleohutuse eest vastutav isik. Kogu info liikus läbi tema ja ta oli kursis, kuidas toimis evakuatsioon ja mille pärast ta oli tekkinud, mis ohud hoones olid, kus põleb, mis põleb, mis ulatuses oli tulekahju, kas elekter, ventilatsioon oli välja lülitatud jne. Tuleohutuse eest vastutav isik on otsene kontakt saabuva päästemeeskonnaga jaoks.

Avastatud puudused:

Suits liigub kiiresti hoone sees. Peab hoones moodustada tuletokkeseksioonid.

Tulekahjuõppuse läbiviija: **Ivan Egorov (FIREPRO OÜ)**

Võttis vastu:

FOTOD

