

Turvavalgustuse Testimise ja kontrollimise
AKT

Objekt: Põllu 63, Tallinn

Ehituse omanik: Infortar AS

Kontrollija: EG Ehitus AS, Vjatšeslav Naruzberg

Tallinn, 24.07.2024

1. Teostati Põllu 63 turvavalgustite testimine. Selleks lülitati jaotuskilpidest välja vastavad automaatkaitmed ning kontrolliti turvavalgustite valgusallikate põlema jäämist nimitoimimisaja jooksul, mis on kõikidel valgustitel 1 tund. Peale seda valgustid taaspingestati ja kontrolliti valgustite akulaadmise indikaatorlampide põlemajäämist.

Märkused: valgustid läbisid testi.

.....
.....
.....
.....
.....

Kontrollija:

Vjatšeslav Naruzberg