Tingmärgid asendiplaanil

Katastriüksuse piir

Projekteeritud 10 kV õhuliin

Projekteeritud puitmast

Masti tugi ja tõmmits

Mast M6 asendada 11m kl5 KREO puitmastiga, mastile paigaldada 2 tuge ja tõmmitsat.

27301:002:0245
Mihkli

M6

155°

107 m

27301:002:0268
Tõnikse

M5

85 m

M4

83 m

Mast M3 koos toega asendada 13m kl5 KREO puitmastiga, mastile paigaldada tugi.

M3

101 m

27301:002:2611
1 Tallinn-Narva tee

27301:002:0091
Leena

M2

Mast M2 koos toega asendada 12m kl5 KREO puitmastiga, mastile paigaldada tugi.

Õhuliini rippe joonis 1



10kV õhuliini paigaldamine. Ristumine 17211 Loobu-Rõmeda teega km 4,21.

Tellija: Elektrilevi OÜ		STROMTEC	Aadress: Päevalille tn 2-2 Ülenurme alevik, Kambja vald Tartumaa 61714	Kuupäev: 17.06.2024
Töö nimetus:	Ööbiku kinnistu elektriliitumine, Kakuvälja küla, Haljala vald, Lääne-Virumaa. Tööprojekt LC1734.		MTR: TEL002388	Töö nr: 24-113
			Reg nr: 12688881	Joon nr: 001
			Telefon: +372 5534119	Mõõtkava: 1:250
			e-mail: jaanus@stromtec.ee	
Joonise nimetus:	Asendiplaani osa		Projekteeris: Tarmo Tiits 55699792	
			Kontrollis: Jaanus Kaldoja	