



PÄÄSTEAMET

Elva Vallavalitsus  
elva@elva.ee

24.10.2025 nr 7.2-1/6553

## Märgukiri

Päästeamet teostas ajavahemikul 11.08 kuni 12.09 kontrollreidi ohtlike ettevõtete üle, mis käitlevad tuleohtlikke veeldatud gaase, st reidi raames kontrolliti vedelgaasipaigaldisi. Alexela AS Scandagra Eesti viljakuivati vedelgaasipaigaldise (Tartu maakond, Elva vald, Elva linn, Tööstuse tn 17) ning AS Viljameister viljakuivati vedelgaasipaigaldise (Tartu maakond, Elva vald, Kobilu küla, Kobilu mõis) kontrollid toimusid 14.08.2025.

E-ehituse platvormilt ei ole leitav ega ettevõttel ei ole esitada tõendust selle kohta, et vedelgaasipaigaldistel oleks ehitus- ja kasutusloa. Ehitusseadustiku § 130 lg 2 kohaselt teostab kohaliku omavalitsuse üksus riiklikku järelevalvet, täites selleks muuhulgas ehitusseadustikus sätestatud ülesandeid.

Juhime tähelepanu, et vastavalt tuleohutuse seaduse § 5 lg 1 võib kohaliku omavalitsuse üksus ehitusseadustikus sätestatud ehitus- või kasutusloa anda, kui Päästeamet on kooskõlastanud ehitusprojekti või kasutusloa andmise ehitise kohta, mille kohta on õigusaktiga kehtestatud tuleohutusnõuded. Lisaks sätestab kemikaaliseadus § 32 lg, et Päästeametile tuleb esitada ehitusprojekt, kui tegemist on uue ohtliku või suurõnnetuse ohuga ettevõttega, olemasoleva käitise laiendamisega või käitise ohualasse ehitise kavandamisega.

Palume kontrollida olukorda seoses ehitus- ja kasutusloa olemasoluga, vajadusel alustada järelevalvemenetlus ning teavitada Päästeametit edasistest toimingutest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Reelika Kuusik  
ekspert  
ohutusjärelevalve osakond

Teadmiseks: Alexela AS ([alexela@alexela.ee](mailto:alexela@alexela.ee))

+372 51939475  
[reelika.kuusik@paasteamet.ee](mailto:reelika.kuusik@paasteamet.ee)

Raua tn 2 / 10124 Tallinn / 628 2000 / [info@paasteamet.ee](mailto:info@paasteamet.ee) / [www.paasteamet.ee](http://www.paasteamet.ee) / registrikood 70000585