Demonteeritav 0,4 kV õhuliin
Ava 28; L=5m
Ava 28; L=15m
EE Al70; L=70m

Projekteeritav 0,4 kV õhuliin
EE ad50; L=6m
EE ad50; L=7m
EE Al70; L=6m

Olemasolev Harju alajaam, demonteeritakse

Mast nr.: M206H40
AJ16588; 50 kVA 21(10,5)/0,41 kV

Projekteeritav 0,4 kV õhuliin
mast L=11m ja tugi L=14m kr eraldi. Maastik: pagatidada maatasapeam

Mast nr.: M206H14

Mast nr.: M206H13

Projekteeritav 0,4 kV õhuliin
mast L=11m

Projekteeritav 0,4 kV õhuliin
mast L=11m ja tugi L=14m kr eraldi

Mast nr.: M206H12

Projekteeritav 0,4 kV õhuliin
L=12m

Mast nr.: M206H11

Projekteeritav 0,4 kV õhuliin
L=12m

Mast nr.: M206H10

Projekteeritav 0,4 kV õhuliin
L=12m

Mast nr.: M206H9

Projekteeritav 0,4 kV õhuliin
L=12m

Mast nr.: M206H8

Projekteeritav 0,4 kV õhuliin
L=12m

Mast nr.: M206H7

Projekteeritav 0,4 kV õhuliin
L=12m

Mast nr.: M206H6

Projekteeritav 0,4 kV õhuliin
mast L=11m ja tugi L=14m kr eraldi

Mast nr.: M206H15

Projekteeritav 0,4 kV õhuliin
mast L=11m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 62mm²;
L=100m

Mast nr.: M206H16

Projekteeritav 0,4 kV õhuliin
mast L=11m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 62mm²;
L=100m

Mast nr.: M206H17

Projekteeritav 0,4 kV õhuliin
mast L=11m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 62mm²;
L=44m

Mast nr.: M206H18

Projekteeritav 0,4 kV õhuliin
mast L=11m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 62mm²;
L=100m

Mast nr.: M206H19

Projekteeritav 0,4 kV õhuliin
mast L=11m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 62mm²;
L=100m

Mast nr.: M206H20

Projekteeritav 0,4 kV õhuliin
mast L=11m

Rekonstrueeritav KP õhuliin AlFe 62mm²;
L=37m

Mast nr.: M206H21

Projekteeritav 0,4 kV õhuliin
mast L=11m

Mast nr.: M206H22

Projekteeritav 0,4 kV õhuliin
mast L=11m ja tugi kr kaasa L=14m

Projekteeritav 0,4 kV õhuliin
L=12m

Mast nr.: M206H6

Projekteeritav 0,4 kV õhuliin
L=12m

Mast nr.: M206H5

Projekteeritav 0,4 kV õhuliin
L=12m

Mast nr.: M206H4

Projekteeritav 0,4 kV õhuliin
L=12m

Mast nr.: M206H3

Projekteeritav 0,4 kV õhuliin
L=12m

Mast nr.: M206H2

Projekteeritav 0,4 kV õhuliin
L=12m

Mast nr.: M206H1

B0601 001 0217
Lepa

B0601 001 0248
Kõrb-Hatju

B0601 001 0332
Kõrb

B0602 001 0420
Tõga-Hatju

B0602 001 0480
Kõrb-Hatju

B0602 002 0094
Zõrbaguse

B0602 002 0093
Lagerits

B0602 002 0139
Ringmetsa

B0602 002 0136
Ring

B0602 002 1180
Mõõnsi

Tähistused

- Olemasolev õhrekaa3
- Olemasolev sidekanalisatsioon
- Olemasolev MP laadbetlin
- Olemasolev MP õhuliin
- Demonteeritav leivstjekt
- Olemasolev KP õhuliin
- Katastripiir
- Projekteeritav mast
- Projekteeritav tugi
- Projekteeritav 0,4 kV õhuliin
- Projekteeritav maatasapeam
- Rekonstrueeritav keskpinge õhuliin
- Projekteeritav tõrmmits

Märkused:
1. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
2. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.v. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisest esitatud nõuetest.

Projekt: Mõniste- Uus Hinsiku rekonstrueerimine, Rõuge vald, Võru maakond					Tellija: Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis: Elektripaigaldise plaan				Joonise nr: IP7271-1-4
	Projekteeris: Kevo Allsja			Tel. 5162542/3	Mõõtkava: M 1:1000
	Projektijuht: Kevo Allsja				Staadium: Teostusjoonis
e-post: estonia@leonhard-weiss.com Faks +372 620 1290 Registrikood 12618349	Kooskõlas: Kevo Allsja				Järg: LEP Joonis: 4 Lehtede arv: 10