



TINGMÄRGID

- Planeeringuala piir
- Planeeritav juurdepääs kinnistule
- Planeeritav krundi piir
- Planeeritav hoonestusala
- Tee number ja nimetus
- Transpordi liikumissuunad
- Maaparandussüsteemi eesvool
- Maaparandussüsteemi maa-ala
- Hoonestus
- Jalakäijate liikumine
- Bussipeatus
- Mahuti süttimise ja plahvatuse korral tekkivad ohuala (BLVE)
- Metanooli ja Screenwash concentrate (etanool) süttimine laadimiskohas ohureeglite eiramisel või tehniliste seadmete tõrgete korral on arvutuslik maksimaalne ohuala 42m.

Mahuti süttimise ja plahvatuse korral tekkivad ohualad (BLVE):
ohtlik ala 366 m,
väga ohtlik ala 325 m,
eriti ohtlik ala 191 m,
ohuala ehitisele 144 m
BLVE (mahuti süttimine ja plahvatus) toimumise tõenäosust on hinnatud mitte tõenäoliseks (riskialalüüs Nordic Group OÜ, koostatud 2023).

Objekt:	Kuusalu vallas, Kiiu alevikus Nurmenuku maaüksuse detailplaneering	Address:	Nurmenuku, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harju maakond	
Joonis:	Planeeringuala kontaktvööndi funktsionaalsed seosed		Töö nr:	DP-EX320
Tellij:			Joonise nr:	3
Koostas:	EVOX OÜ Leetpõõsa 16 Vahi alevik Tartu vald Tel:5233943 Reg.nr. 14390312 EEP004076		Staadium:	Formaat:
			DP	A2
			Möötkava:	1:2000
Kontrollis:	Merlin Kark Diplom MD 002914		Kuupäev:	25.11.2022