



PÄÄSTEAMET

Liina Talistu
Alutaguse Vallavalitsus
info@alutagusevald.ee

Teie 24.01.2023 nr 7-6/22-1

Meie 21.02.2023 nr 7.2-3.3/560-2

**Remniku küla Järveääre tee 28 kinnistu
detailplaneeringu kooskõlastusest
keeldumine**

Austatud Liina Talistu

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja planeerimisseaduse § 127 alusel keeldub Päästeameti Ida päästkeskuse ehituskontrolli teenuse nõunik Kristina Kazmin kooskõlastamast Inari Works OÜ (töö nr DP 78-22) poolt koostatud Alutaguse valla Remniku küla Järveääre tee 28 kinnistu detailplaneeringu tuleohutusosa järgmisel põhjusel:

1. Väline tulekustutusvee lahendus ei vasta siseministri määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ nõuetele. Vastavalt seletuskirjale väline tulekustutusvesi on lahendatud vastavalt standardile EVS 812-6:2012 ning on viidatud, et võib kinniste anumadena lahendatud veevõtukohtade puhul vähendada tulekahju kestvust ühe tunnini (kui on täidetud standardi punkti 7.2 ja lisa G nõuded), mis antud juhul teeb arvutuslikuks koguseks 36 m³. Sellist lahendust siseministri määrus nr 10 ei luba. Veevõtukoha projekteerimisel tuleb aluseks võtta siseministri määruse nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“. Veevõtukoht peab paiknema ehitise sissepääsust kuni 200 meetri kaugusel.

Päästeameti Ida päästkeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Alutaguse Vallavalitsuse planeeringu vastuvõtmise otsuse või selle andmisest keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kristina Kazmin
ohutusjärelvalve büroo nõunik
Ida päästkeskus

+372 56877767
kristina.kazmin@rescue.ee