Meeksi mnt 5
70501: 002: 0010

Meeksi maantee J1
70801: 001: 0338

Meeksi mnt 10
70501: 003: 0326

Karja tänav
70501: 003: 0068

Meeksi mnt 3a
70801: 001: 1228

6445500

703850

Meeksi mnt 3
70801: 001: 1227

Kastani tn
70801: 001: 11

Kastani tn T1
70501: 003: 0058

Sisselõige 10 kV kaablisse nr. 0310041,
kaabli KPL240052 ühendis jätkumuhviga
Räpina KEK-i suuna kaablisse

Kaabli KPL 240053 AHXAMK-W 3*120 /35
ühendus A-0045 fiidrisse K01, kaabel
lõigatud olemasolevasse kaabli 0310041
torusse

10 kV nr. 0310041

Proj. 10 kV kaablid AHXAMK-W 3*120 /35,
KPL 240052, L=200 /209 m, KPL240053,
L=215 /225 m torudes D=160 mm

toru p*hi=35.60m
toru peal=36.03m

toru p*hi=35.50m
toru peal=35.93m

Kastani tn 2b
70801: 001: 1224

Riigitee kaitsevöönd

1229 Räpina-Aravu tee
70501: 002: 0253

Räpina-Aravu tee
70501: 002: 0253

Meeksi mnt 8a
70801: 001: 1223

70501:003:0299
Kastani tn 2

Paisjärve
70801: 001: 0667

Meeksi mnt 8
70501: 003: 0300

Proj. 10 kV kaablid AHXAMK-W 3*120 /35,
KPL 240052, L=200 /209 m, KPL240053,
L=215 /225 m torudes D=160 mm

veetase=35.48m (10.07.2024)

toru p*hi=35.22m

Räpina järv

toru p*hi=-m
toru peal=36.64m

toru p*hi=-m
toru peal=36.72m

6445400

703350

Meeksi mnt 1
70501: 002: 0140

18292 Räpina-Aravu tee
70501: 002: 0253

Meeksi mnt 6
70801: 001: 1188

Pärna tn 1
70501: 003: 0312

Proj. 10/0,4 kV alajaam AJ15605, 630 kVA,
maanduspaigaldis R<5 om, potentsiaal-
tasanduskontuurid, aj. kõrgusmärk 38,00

70501: 002: 0160
Vabaduse tn 2a // 2b

Proj. kaabel F3:AXPK 4G240, nr. MPL426710,
L=6 /10m, torus D=110 mm,1250 N

Liitumiskilp LK229014 sokliga pinnasele, pot.
tasanduskontuur, maanduspaigaldis ühendada aj.
maandusega, kaitsetoru 110 mm L=2 m kõnnitee
suunas

Pärna tänav T1
70501: 003: 0066

Vabaduse tn 2
70501: 002: 0170

Pesula

Teenindusjaam–tankla

Meeksi mnt 4
70501: 003: 0130

Pärna tn 2
70501: 003: 0072

Proj. kaabel F1:AXPK 4G240, nr. MPL426709,
L=81 /88m, torus D=110 mm

Proj. kaabel F5:AXPK 4G240, nr. MPL426712,
L=80 /87m, torus D=110 mm

Meeksi mnt 2
70501: 003: 0260

70501:003:0325
P*rna tn 4

Jaotuskilp JK49491

JK49490

Sisselõige kaablisse,
olemasoleva kaabliga

45 Tartu-Räpina-Värska tee
70501: 001: 0111

45 Tartu–Räpina–Värska tee T6
70501:005:0127

70501:005:0128
Ausamba park

Riigitee nr. 45 kaitsevöönd

Võõpsu mnt 1
70501: 003: 0261

70501:003:0322
V**psu mnt 3

Tingmärgid

- Proj. 0,4 kV kaabel torus
- Proj. 10 kV kaabel torus
- Olemasolev 0,4 kV kaabel
- Kinnistu piir
- Puuritav lõik, kaitsetorus 1250 N
- Proj. alajaam
- Sidekaabel
- Veetrass
- Kanalisats. trass

Projekt					Tellija
LC1168: Vabaduse tn. 2 Aqua Marina Olerexi tankla elektrilautode laadimisstaristu liitumine, Räpina linn, Põlvamaa					Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis: Asendiplaan				Joonise nr: 1
	Projekteeris: Enn Kraav		02.09.2024	53 359520	Mõõtkava: 1:500
	Kontrollis: Enn Kraav				Staadium: Tööprojekt
					Keel: EST; Leht: 1; Lehti: 1

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 6012285
Registrikood 12083348