



Projekt				Tellija			
Metsakuru F2 nõuetekohasus. Reti küla, Tõrva vald, Valga maakond				Elektrilevi OÜ			
Joonis		Asendiplaan		Joonise nr			
Projekteeris	Raido Rebane		10.05.2024	+372 5699 8445	Möötkava	M 1: 1000	
Kontrollis	Andres Mee		10.05.2024	+372 511 9005	Staadium	Tööprojekt	
Projekti juht					Keel	Leht	Leht
					EST	1	4



Mastile paigaldada distantssklambritega  
kaabli allaviik + kuumkahanev otsamuhv ja termokahanevad torud.

[Mast õiguda.]

[Mast õiguda.]

[Mast õiguda.]

[Mast õiguda.]

AJ16487 F2  
M15 - M19 - M26 juhtmevahetus  
Demonteerida 3x4-25, trass=323 m  
Paigaldada Ex4x70, trass=323 m.

[Mast õiguda.]

[Mast õiguda.]

Ehitada kordusmaandus Rms100 0.1

[Mast õiguda.]

Olemasolev 0,4 kV õhuliin  
Ex4x50

Metsakassi  
61301:001:1090

Kassi  
61301:001:1320

- TINGMÄRGID:
- Projekteeritud 0,4 kV õhuliin
  - Olemasolev 0,4 kV õhuliin
  - Drenaažitrass
  - Katastripiir

Projekt					Teija		
Metsakuru F2 nõuetekohasus. Reti küla, Tõrva vald, Valga maakond					Elektrilevi OÜ		
Joonis					Joonise nr		
Asendiplaan					IP7119_TP_EL-4-01		
Projekteeris	Raido Rebane		10.05.2024	+372 5699 8445	Mõõtka	M 1: 1000	
Kontrollis	Andres Mee		09.05.2024	+372 511 9005	Staadium	Tööprojekt	
Projektijuh					Keel	Leht	Leht
					EST	2	4







