



PÄÄSTEAMET

Jõhvi Vallavalitsus
johvi@johvi.ee

Teie 31.07.2023 nr 7-1.3/2182-8

Meie 09.08.2023 nr 7.2-3.3/5336-2

**Ettepanekud Jõhvi linna Puru tee 13
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu
lähteseisukohtadele**

Austatud

Planeerimisseaduse § 81 kohaselt esitasite Jõhvi linna Puru tee 13 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad ettepanekute tegemiseks.

Planeeringualaga seonduv tuleohutus tuleb lahendada vastavuses kehtivate normidega sh:

- järgida tuleohutuse tagamiseks ehitiste vahelisi kajasid ning vajalikku kaugust katastriüksuse piirist;
- määrata ja lahendada detailplaneeringu alal vajalik tuletõrje veevarustus,
- arvestada planeeringus juurdepääsuteede kandevõime, pöörderaadiused ja laused, arvestades tuletõrjetechnika võimalusi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristina Kazmin
ohutusjärelvalve büroo nõunik
Ida päästekeskus

+372 56877767
kristina.kazmin@rescue.ee

Ida päästekeskus / Rahu 38 / 41532 Jõhvi / 628 2000 / ida@rescue.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585