





VEE1039400 - Rahinge oja Ehituskeeluvöönd

ILMATSALU I
Tunnus: 2103940020020
kood: 001

RIIGITEE KAITSEVÖÖND
30m TEE ÄÄREST

22106 Kardla-Tüki tee
83101:002:0005

22103 Tartu-Ilmatsalu-Rõhu tee
83101:001:0567

Pihlapõllu
79301:001:0844

V-trass 38,30 (d160)

ETTEVAATUST
DRENAAZ

Tartu-Ilmatsalu kergtee 134
79301:001:0846

K-trass 38,04 (d110)
G-trass 38,99 (d160)

Ristumine riigitee 22103 Tartu-Ilmatsalu-Rõhu km 5,65 teostada kinnisel meetodil, PE toru D75 1250N, L_{trass} =28m

208:1:8
L2/55W L01
10/1m

208:1:7
L1/12W
6/0m

208:1:9
L3/55W L01
10/1m

208:1:10
L1/60W L42
10/1m

208:1:11
L2/60W L42
10/1m

208:1:12
L3/60W L42
10/1m

208:1:13
L1/60W L42
10/1m

208:1:14
L2/55W L01
10/1m

208:1:15
L3/15W L94
6/0m

208:1:16
L1/16W L94
6/0m

Km 5,65

Km 5,78

ETTEVAATUST!
ELA SA sidetrass

Munakivi

Ojaääre tn 26
83101:002:0025

VEE1039000 - Ilmatsalu jõgi Ehituskeeluvöönd

V-trass 37,69 (d160)
K-trass 37,50 (d110)

G-trass 40,40

Klompkivi

Ojaääre tn 25
83101:001:0563

Ojaääre tn 21
83101:001:0584

22103 Tartu-Ilmatsalu-Rõhu tee
83101:001:0585

Reinumaa
83101:002:0214

Reinumaa
83101:002:0211

Jüri Reinumaa
83101:002:0214

ETTEVAATUST! Olemasolev sidemaakaabel enne ehitustööde algust kaablijärelevalvega välja ajada ning kontrollida paigaldussügavust!

Kaablitoru paigaldamine teostada kinnisel meetodil, PE toru D75 1250N, L_{trass}=25+38m

ETTEVAATUST! Keskpinge maakaabel - asukoht ja sügavus täpsustada kohapeal enne ehitustöödega alustamist!

Projekteeritud teevalgustuse maakaabel paigaldada kinnisel meetodil, PE toru D75 1250N. L_{trass} =25m

ETTEVAATUST kinnistusisene vee- ja kanalisatsioonitorustik, asukoht ja sügavus täpsustada kohapeal!

Ristumine riigitee 22103 Tartu-Ilmatsalu-Rõhu km 5,78 teostada kinnisel meetodil, PE toru D75 1250N, L_{trass} =32m

Kaablitoru paigaldamine teostada kinnisel meetodil, PE toru D75 1250N, L_{trass}=94m

ETTEVAATUST! Keskpinge maakaabel - asukoht ja sügavus täpsustada kohapeal enne ehitustöödega alustamist!

RIIGITEE KAITSEVÖÖND
30m TEE ÄÄREST

Projekteeris:	H. Lomp	TELLIJA:	Tartu linnavalitsus, linnamajandusosakond
Projekti juht:	H. Lomp		
TOIMING	VÄLISVALGUSTUSE PROJEKT	JOONISE LIIK	TÖÖJOONIS
PROJEKTI NIMI:	Ilmatsalu jalgtee lõigus Ändi tee - Ilmatsalu alevik valgustuse ehituse projekt. Tüki küla, Ilmatsalu alevik, Tartu linn, Tartumaa	JOONISE NIMI:	Asendiplaan Leht 3
		MÕÕTKAVA	M1:500
KUUPÄEV:	05.04.2023	KOOD	MUUDAT.
TÖÖ NR:	96121	JOONIS NR:	EL-1
LEHT:	3	LEHTI:	3

AS STIK-ELEKTER
Roosna-Alliku vald, Järva maakond
Tel.: 38 95451; Fax.: 38 95452
stik-elekter@stik-elekter.ee