Ristumine tee 2232 ilmatsalu ühendustee kattega teostada kinnisel meetodil, PE toru D75 1250N, L_{trass} =11m

Ristumine Järve tee 1 juurdepääsutee kattega teostada kinnisel meetodil, PE toru D75 1250N, L_{trass} =10m

Ristumine Järve tee 1 kinnistul ala ja hekiga ristumisel teostada kaabli paigaldamine kinnisel meetodil, PE toru D75 1250N, L_{trass} =21m

Ristumine Järve tee 1 juurdepääsutee kattega teostada kinnisel meetodil, PE toru D75 1250N, L_{trass} =10m

Ristumine tee 22809 ilmatsalu kergliiklustee kattega teostada kinnisel meetodil, PE toru D75 1250N, L_{trass} =4m

Ristumine tee 2232 ilmatsalu ühendustee kattega teostada kinnisel meetodil, PE toru D75 1250N, L_{trass} =17m

Paigaldamine teostada kinnisel meetodil, L_{trass} =35m

Paigaldamine teostada kinnisel meetodil, L_{trass} =28m

Paigaldamine teostada kinnisel meetodil, L_{trass} =9m

Planeeritud uue liitumispunkti asukoht. Koordinaadid: x=6474831.5; y=650268.8
Planeeritud peakaitse 3x16A.
Liitumiskilbi kõrvale paigaldada uus valgustuse juhtimiskilp 224:Tüki-Üleoja

Jalgtee asfaltkatte taastamine ca 43m²

Jalgtee asfaltkatte taastamine ca 20m²

Jalgtee asfaltkatte taastamine ca 14m²

Jalgtee asfaltkatte taastamine ca 26m²

Jalgtee asfaltkatte taastamine ca 24m²

Olemasoleva haljastuse taastamine ca 25m²

Olemasoleva haljastuse taastamine ca 4m²

Olemasoleva haljastuse taastamine ca 4m²

Olemasoleva haljastuse taastamine ca 4m²

Olemasoleva haljastuse taastamine ca 4m²

Olemasoleva haljastuse taastamine ca 4m²

Olemasoleva haljastuse taastamine ca 4m²

Olemasoleva haljastuse taastamine ca 4m²

Olemasoleva haljastuse taastamine ca 19m²

Olemasoleva haljastuse taastamine ca 9,4m²

Olemasoleva haljastuse taastamine ca 112m²

Olemasoleva haljastuse taastamine ca 10m²

Olemasoleva haljastuse taastamine ca 10m²

Olemasoleva haljastuse taastamine ca 5m²

Olemasoleva haljastuse taastamine ca 22m²

Olemasoleva haljastuse taastamine ca 25m²

Olemasoleva mahasõidutee taastamine freespuruga ca 12,5m²

Jalgtee asfaltkatte taastamine ca 32m²

Jalgtee asfaltkatte taastamine ca 28m²

Jalgtee asfaltkatte taastamine ca 26m²

Jalgtee asfaltkatte taastamine ca 26m²

Jalgtee asfaltkatte taastamine ca 26m²

Jalgtee asfaltkatte taastamine ca 26m²

Jalgtee asfaltkatte taastamine ca 26m²

Jalgtee asfaltkatte taastamine ca 26m²

Jalgtee asfaltkatte taastamine ca 26m²

Jalgtee asfaltkatte taastamine ca 26m²

Jalgtee asfaltkatte taastamine ca 24m²

189:1.45 L250W L01

224:2.17 L350W L01 60m

224:2.16 L350W L09 97m

224:2.15 L350W L10 60m

224:2.14 L1x150+2x95+1x50 627m/2.5m

224:2.13 L350W L02 61m

224:2.12 L350W L01 81m

224:2.11 L2x95YJSE 60m

224:2.10 L4x150YJSE 60m

224:2.9 L3x70AL 64m

224:2.8 L4x70AL 60m

224:2.7 L3x70AL 60m

224:2.6 L3x70AL 60m

224:2.5 L3x70AL 91m

224:2.4 L4x95YJSE 60m

224:2.3 L3x70AL 60m

224:2.2 L3x70AL 60m

224:1.1 L3x70AL 60m

224:1.2 L3x70AL 60m

Ristumine tee 2232 ilmatsalu ühendustee km 0,06, PE toru D75 1250N

Ristumine tee 2232 ilmatsalu ühendustee km 0,03, PE toru D75 1250N

Kaitsetoru ø75mm kinnisel meetodil

Kaitsetoru ø75mm kinnisel meetodil

Arheoloogiamälestis Asulakoht reg.nr.13013

Projekteeris:	H. Lomp	TELLIJA:	Tartu linnavalitsus, linnamajandusosakond
Projekti juht:	H. Lomp		
TÖÖPÕHI	VALGVÄLGUSTUSE PROJEKT	JOONISE LIIK: TÖÖJOONIS	
PROJEKTI NIMI:	Ilmatsalu jalgtee lõigus Ändi tee - ilmatsalu alavik valgustuse ehituse projekt. Tüki küla, ilmatsalu alevik, Tartu linn, Tartumaa	JOONISE NIMI:	Katete taastamisplaan Leht 1
		MOOTKAVA:	M1:500
etakelekter	AS STIK-ELEKTER Rocena-Ailiku vald, Järva maakond Tel.: 38 95401; Fax.: 38 95402 stik-elekter@stik-elekter.ee	KUUPÄEV: 05.04.2023	KOOD:
		TÖÖ NR: 96121	JOONIS NR: EL-4
		LEHT: 1	LEHTI: 3