



PÄÄSTEAMET

Evelin Orik  
Viljandi Vallavalitsus  
viljandivald@viljandivald.ee

Teie 08.01.2026 nr 7-2/24/13-8

Meie 21.01.2026 nr 7.2-3.2/175-2

### **Karola tee 4 detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine**

Päesteseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Mati Umbleja kooskõlastamast Viljandi maakonnas, Viljandi vallas, Mustivere külas, Karola tee 4 detailplaneeringu järgmisel põhjusel:

1. Täpsustada veevõtukohta kaugust ja veekogust.

**Selgitus:** Ehitisel peab olema nõuetele vastav veevõtukoht päästetöödeks.

Siseministri 18.02.2021.a määrus nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord” § 6 tulenevalt peab veevõtukoht paiknema ehitise sissepääsust kuni 400 meetri kaugusel, kui voolikuliini saab veevõtukohest hooneni vedada sirgjooneliselt ning § 7 I kasutusviisiga hoonel loetakse veevõtukohta veeallikas piisavaks veekoguseks vähemalt 30 m<sup>3</sup>.

2. Situatsiooniskeemil näidatud veevõtukoht ei ole kantud ehitisregistrisse.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Mati Umbleja  
ohutusjärelvalve büroo inspektor  
Lõuna päästkeskus

Mati Umbleja  
+372 4354513  
mati.umbleja@paasteamet.ee