

Ggle Ninep-Kaselt
Enersense AS
egle.ninep@enersense.com

Teie 08.11.2023

Meie 27.11.2023 nr 3-1.1/2023/6943

Vastus kooskõlastuse taotlusele

Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) taotluse Teie poolt Enefit Connect OÜ tellimisel koostatava elektriliitumise tööprojekti töö nr 36/9768 „Kalda liitumine madalpingel Sõitme küla, Kuusalu vald, Harjumaa LR9678“ kooskõlastamiseks.

Projekti raames on planeeritud paigaldada RMK hallatavale kinnistule Suurekuuse (katastritunnus 35301:001:1071) 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 0,7 m sügavusele.

Tutvunud edastatud materjalidega ei nõustu RMK eelnimetatud kinnistule kaitsetorus maakaabli paigaldamisega 0,7 m sügavusele ning seetõttu **ei ole valmis** elektriliitumise tööprojektile töö nr 36/9768 „Kalda liitumine madalpingel Sõitme küla, Kuusalu vald, Harjumaa LR9678“ **kooskõlastust andma**.

Kogu RMK hallatava maa ulatuses tuleb projektis näha ette kaitsetorus kaabli paigaldamine vähemalt 1,2 m sügavusele. Palume teha projekti dokumentides vastavad muudatused ja saata seejärel projekt RMK-le uuesti kooskõlastamiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Andrus Kevvai
Ida-Harjumaa metsaülem

506 6931 ida-harjumaa@rmk.ee