

Anneli Antsman

Saatja: Anneli Antsman
Saatmisaeg: kolmapäev, 27. märts 2024 09:36
Adressaat: 'Astangu 52 Tallinn'
Teema: RE: Astangu 52 ettekirjutuse 03.09.2018 nr 7.2-6.2/1665 täitmisest

Tere!

Suur tänu, olen Teie kirja ja lisatud materjalid kätte saanud!
Ettekirjutuse punktid 2 ja 4 loetake täidetuks.

NB! Palun evakuatsioonivalgustuse osas sisse seada ka hoolduspäevik ning kanda sinna kõik edasised kontrolli- ja hooldustoimingud (st igakuised ja kord aastased toimingud ning testide tulemused, rikked ja muudatused).
Dokumendid peavad olema kättesaadavad kas käsitsi kirjutatuna või automaatse testseadme väljatrüki kujul.

Lugupidamisega,

Anneli Antsman
Ohutusjärelvalve büroo
peainspektor
mob: +372 5866 7703
Anneli.Antsman@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn
rescue.ee
ohutusportaal.paasteamet.ee




From: Astangu 52 Tallinn <astangu52kt@gmail.com>
Sent: Tuesday, March 26, 2024 7:24 PM
To: Anneli Antsman <Anneli.Antsman@rescue.ee>
Subject: Astangu 52 ettekirjutuse 03.09.2018 nr 7.2-6.2/1665 täitmisest

Tere Anneli,

manusega lisatud sõlmitud hädavalgustuse hooldusleping, hädavalgustuse projekt, kus on info märgistuse kohta, ning mõned pildid (kardan, et nende kvaliteet pole eriti hea).

Kuna hooldusleping on just sõlmitud, siis akte veel ei ole. Millegipärast info hädavalgustuse hooldamise kohta jäi puudu.

 Turvavalgustussüsteem.zip

Lugupidamisega