



PÄÄSTEAMET

Tallinna Erihoolekande- ja  
Rehabilitatsiooniteenuste Keskus  
info@terk.ee

Teie

Meie 09.04.2025 nr 7.2-2.1/2169

### **Päästeameti tõend**

Austatud Tallinna Erihoolekande- ja Rehabilitatsiooniteenuste Keskuse esindaja

Päästeameti Põhja Päästekeskus teavitab teid, et hoone esimene korrus(kortermajast eraldatud osas), aadressil Maleva tn 2a, Tallinn sobib tuleohutuse seisukohast päeva- ja nädalahoiuteenuse ning erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks tingimusel, et köögis asuvad ventilatsioonikubud ei ole kasutusel(füüsiliselt elektrivõrku ühendamata) kuni on tagatud ventilatsioonisüsteemi nõuetekohasus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Stanislav Tõnissaar  
Ohutusjärelvalve büroo peainpektor  
Põhja päästekeskus