Vaade 8

MPL387086/MPL387087
2x Al 4G50 1/10m

JK60259

Kaablitoru Ø110mm,
450N, 20 m

Demonteeritav Kalba
alajaam ja õhuliin

Mast 1

Kalba AJ

T19101 km 70,88

Kinnine läbindamine 109 m
Kaablitoru Ø110mm, 1250N, 109 m

Orient

Kraavi

Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee

Vaade 9

MPL387088 Al 4G240
323/350m

Kaablitoru Ø110mm,
450N, 194 m

F3 õhuliin AMKA 3x50+70,
9/10 m

M116H2

Paatsalu AJ

K03040832 Al 4G240
8/11m

Kaablitoru
Ø110mm, 450N, 8 m

F4 õhuliin AMKA 3x50+70,
7/8 m

T19101 km 70,59

Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee

## Tingmärgid projekteeritud:

- 1W1 1W1 — 0,4 kV maakaabelliin torus
- 1W1 1W1 — Kaabel kinnisel läbindamisel
- Jaotuskilp
- Jätkumuhv
- Maandus
- Demonteeritav õhuliin

## Tingmärgid olemasolevad:

- 0,4 kV õhuliin
- 0,4 kV maakaabel
- 10 kV õhuliin
- Sidetrass
- Drenaaž
- Katastriüksuse piir

KAITSETORUGA KAABEL KAEVISES




Projekt
**Varbla-Tabma 10kV fiirdri rekonstrueerimine IV etapp Lääneranna vald Pärnu maakond**

Tellija
**Enefit Connect OÜ**

LEONHARD WEISS

Joonis
**Asendiplaani vaated 8-9**

Joonise nr
**IP4908-1**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekteeris | **Karl M Põldsam** | | 08.2023 | +372 59002453 | Mõõtkava | M 1: 500 |
| Kontrollis | | | | | Staadium | Tööprojekt |
| Projektijuht | | | | | Keel | Leht / Lehti |
| | | | | | EST | 5 / 11 |


E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348
EL10665798-0001