

**ELERING AS KOOSKÕLASTUS nr 12-9/2025/208**  
**08.04.2025**

*Kooskõlastuse taotleja:*  
*Taotleja E-Mail:*  
*Objekti iseloomustus:*

*Inari Works OÜ*  
*galina.neiken@gmail.com*  
*Ehitajate tn 39 DP*

**Inari Works OÜ töö nr DP 85-24 „Kohtla-Järve linna Järve linnaosas**  
**Ehitajate tn 39 kinnisasja ja lähiala detailplaneering“**

Kooskõlastatud tingimustel:

Planeeringuala loodenurk jääb osaliselt 330 kV elektriõhuliini L364 Viru – Püssi kaitsevööndisse.

Elektripaigaldise kaitsevööndis on omaniku loata keelatud:

1. Ehitada, ladustada jäätmeid, materjale ja aineid.
2. Teha tuld, istutada puid.
3. Ehitada traattarasid.

/allkirjastatud digitaalselt/

Urmas Jõesaar  
Elering AS  
Liinide hooldusjuht  
tel. 512 9808