

Saatja: Arvo Veltri <Arvo.Veltri@transpordiamet.ee>

Saadetud: 12.08.2022 14:26

Adressaat: Anne Vesinurm <Anne.Vesinurm@transpordiamet.ee>

Teema: FW: Tilgu tee tänavavalgustuse projekteerimine_TRAM märkused_21.06.2022

Manused: image001.png; 22008_TP_EL-4-01_asend_01.08.dwg

Tere

Pange see palun mulle täitmiseks.

Arvo Veltri

From: Tatjana Tsernetsova <tatjana@elektritsentrum.ee>

Sent: Friday, August 12, 2022 2:18 PM

To: Arvo Veltri <Arvo.Veltri@transpordiamet.ee>

Subject: RE: Tilgu tee tänavavalgustuse projekteerimine_TRAM märkused_21.06.2022

Tere.

Kirjutan seoses tööga "Harjumaa, Harku vald, Meriküla, Tilgu tee (riigitee nr 11414 km 0,50-1,75) tänavavalgustuse projekteerimine."

Saadatan korrigeeritud plaani õhuliinikaabli trassi ja valgustusmastide asukoha kooskõlastamiseks, sooviks saada Teie arvamust. Plaan on korrigeeritud vastavalt Transpordiameti nõuetele. Kui trassi asukoht sobib, siis saadan kogu vajaliku dokumentatsiooni projekti kooskõlastamisele.

Lugupidamisega,

Tatjana Tsernetsova

AS Elektritsentrum

tatjana@elektritsentrum.ee

From: Arvo Veltri <Arvo.Veltri@transpordiamet.ee>

Sent: Wednesday, July 6, 2022 6:28 PM

To: Tatjana Tsernetsova <tatjana@elektritsentrum.ee>

Cc: Tiit Harjak <Tiit.Harjak@transpordiamet.ee>

Subject: RE: Tilgu tee tänavavalgustuse projekteerimine_TRAM märkused_21.06.2022

Tatjana Tsernetsova

AS Elektritsentrum

Tere

Teen ettepaneku teha koosolek läbi teams keskkonna reedel, 8.07 algusega kell 9.00.

Palun kinnitust kas Teile sobib ja vormistan kutse.

Arvo Veltri

peaspetsialist

Projekteerimise osakond

Taristu kooskõlastuste üksus

GSM 516 4006

arvo.veltri@transpordiamet.ee

www.transpordiamet.ee

Valge 4/11413 Tallinn/Transpordiamet

From: Arvo Veltri

Sent: Wednesday, July 6, 2022 7:55 AM

To: 'Tatjana Tsernetsova' <tatjana@elektritsentrum.ee>

Cc: Tiit Harjak <Tiit.Harjak@mnt.ee>

Subject: RE: Tilgu tee tänavavalgustuse projekteerimine_TRAM märkused_21.06.2022

Tere

Räägin läbi ja pakun Teile aja.

Arvo Veltri

peaspetsialist

Projekteerimise osakond

Taristu kooskõlastuste üksus

GSM 516 4006

arvo.veltri@transpordiamet.ee

www.transpordiamet.ee

Valge 4/11413 Tallinn/Transpordiamet

From: Tatjana Tsernetsova <tatjana@elektritsentrum.ee>

Sent: Tuesday, July 5, 2022 8:35 AM

To: Arvo Veltri <Arvo.Veltri@transpordiamet.ee>

Subject: RE: Tilgu tee tänavavalgustuse projekteerimine_TRAM märkused_21.06.2022

Tere.

Olen nüüd tagasi. Tilgu tee välisvalgustuse projektitööd peaks jätkama.

Lugupidamisega,

Tatjana Tsernetsova

AS Elektritsentrum

tatjana@elektritsentrum.ee

From: Arvo Veltri <Arvo.Veltri@transpordiamet.ee>

Sent: Tuesday, June 21, 2022 2:26 PM

To: Tatjana Tsernetsova <tatjana@elektritsentrum.ee>

Cc: Tiit Harjak <Tiit.Harjak@transpordiamet.ee>

Subject: RE: Tilgu tee tänavavalgustuse projekteerimine_TRAM märkused_21.06.2022

Tere

Selge. Palun võtke siis kui puhkuselt tagasi olete ühendust ja lepime kokku.
Muidu plaanisime saata kutse juba 28, 29 juuni.

Arvo Veltri
peaspetsialist
Projekteerimise osakond
Taristu koostööstuste üksus
GSM 516 4006
arvo.veltri@transpordiamet.ee
www.transpordiamet.ee
Valge 4/11413 Tallinn/Transpordiamet

From: Tatjana Tsernetsova <tatjana@elektritsentrum.ee>
Sent: Tuesday, June 21, 2022 2:22 PM
To: Arvo Veltri <Arvo.Veltri@transpordiamet.ee>
Subject: RE: Tilgu tee tänavavalgustuse projekteerimine_TRAM märkused_21.06.2022

Tere.

Olen 27.06.-03.07 puhkusel, kas võiks paluda aega alates 04.juulist.
Täna ette!

Lugupidamisega,
Tatjana Tsernetsova
AS Elektritsentrum
tatjana@elektritsentrum.ee

From: Arvo Veltri <Arvo.Veltri@transpordiamet.ee>
Sent: Tuesday, June 21, 2022 11:07 AM
To: Tatjana Tsernetsova <tatjana@elektritsentrum.ee>
Cc: Tiit Harjak <Tiit.Harjak@transpordiamet.ee>
Subject: RE: Tilgu tee tänavavalgustuse projekteerimine_TRAM märkused_21.06.2022

Tere

Räägin TRAMi siseringis läbi, kes meie poolt osalevad ning annan teada millal läbi teams-i koosolek teha.

Arvo Veltri
peaspetsialist
Projekteerimise osakond
Taristu koostööstuste üksus
GSM 516 4006
arvo.veltri@transpordiamet.ee
www.transpordiamet.ee

Valge 4/11413 Tallinn/Transpordiamet

From: Tatjana Tsernetsova <tatjana@elektritsentrum.ee>
Sent: Tuesday, June 21, 2022 10:39 AM
To: Arvo Veltri <Arvo.Veltri@transpordiamet.ee>
Subject: FW: Tilgu tee tänavavalgustuse projekteerimine_TRAM märkused_16.06.2022

Tere.
Edastan Harku valla arvamuse Tilgu tee valgustuse kohta.

Lugupidamisega,
Tatjana Tsernetsova
AS Elektritsentrum
tatjana@elektritsentrum.ee

From: Ergo Eesmaa <Ergo.Eesmaa@harku.ee>
Sent: Monday, June 20, 2022 2:40 PM
To: Tatjana Tsernetsova <tatjana@elektritsentrum.ee>
Subject: RE: Tilgu tee tänavavalgustuse projekteerimine_TRAM märkused_16.06.2022

Tere

Juhin tähelepanu, et Tilgu tee liiklussagedus on ka alla 500 auto ööpäevas ehk ma ei saa aru, millest see erand on tekitatud?

Tilgu tee valgustuse 1. etapis oli mastide kaugus sõiduteest 1 m.

Vajadusel olen valmis kohtumisel osalema.

Lugupidamisega

Ergo Eesmaa



arendus- ja haldusosakonna juhataja

Harku Vallavalitsus

From: Tatjana Tsernetsova <tatjana@elektritsentrum.ee>
Sent: Thursday, June 16, 2022 3:51 PM
To: Ergo Eesmaa <Ergo.Eesmaa@harku.ee>
Subject: RE: Tilgu tee tänavavalgustuse projekteerimine_TRAM märkused_16.06.2022

Tere.
Saadan edasi Transpordiameti vastuse Tilgu tee välisvalgustuse kohta.
Küsimus punkti 3 kohta: Kui tagada mastide paigaldamist 2,1 m kaugusele sõiduraja servast, siis tuleb teostada suur metsaraie. Samuti on erakruntide piirid ees. Milline on vallapoolne ettepanek?

Lugupidamisega,
Tatjana Tšernetsova
AS Elektritsentrum
tatjana@elektritsentrum.ee

From: Arvo Veltri <Arvo.Veltri@transpordiamet.ee>
Sent: Thursday, June 16, 2022 2:26 PM
To: tatjana@elektritsentrum.ee
Cc: Tiit Harjak <Tiit.Harjak@transpordiamet.ee>
Subject: Tilgu tee tänavavalgustuse projekteerimine_TRAM märkused_16.06.2022

Teie 09.06.2022
Meie 16.06.2022 nr 7.1-2/22/7181-3
Tatjana Tšernetsova
AS Elektritsentrum

Esitasite AS Elektritsentrum töö nr 22008 "Harjumaa, Harku vald, Meriküla, Tilgu tee (riigitee nr 11414 km 0,50-1,75) tänavavalgustuse projekteerimine." Transpordiametile esialgseks läbivaatamiseks riigitee nr 11414 km 0,52-1,69 tee piirides.

Tutvunud esitatud joonisega esitame oma märkused ja ettepanekud projektile (EhS § 99 lg 3):

1. Joonisel ei ole kõiki liikluskorraldusvahendeid, pörkepiire, tähispostid.
 - 1.1. Km 0,91-0,99 on pörkepiire, tähispostid paremal pool teed, asukohaga ca 1,0m asfaltkatte servast. Teil on lõigul km 0,71-1,16 valgustusmastid paremal pool teed ning asukohaga 1,0 m asfaltkatte servast – kuhu ja kuidas jääb pörkepiirdega?
 - 1.2. Km 1,32-1,48 on pörkepiire, tähispostid paremal pool teed, asukohaga ca 1,0 m asfaltkatte servast. Teil on km 1,32, km 1,49 valgustusmastid paremal pool teed ning asukohaga 1,0 m asfaltkatte servast – kuhu ja kuidas jääb pörkepiirdega?
2. Kas 8 m kõrguste mastidega on tagatud nõue 7,0 m juhtme vähim kõrgus sõiduteest kohtades kus õhuliin ristub sõiduteega kui visangud mastide vahel on 38-41 m?
3. Tee projekteerimise normide lisas (EhS § 99 lg 4) on mõiste:

Vaba ruum

ohutuse tagamiseks liiklevate sõidukite
ja ristprofiilis paiknevate ehitiste ning
seadmete vahele jääv ruum

seetõttu, et teelõigul on
kiiruspiirang 40 km/h.

Tulenevalt ülaltoodud nõuetest ei nõustu valgustusmastide kaugusega 1,0 m asfaltkatte servast
palume tagada nõue: mastide kaugus 2,1 m sõiduraja servast (või pörkepiirde taga).

Juhime tähelepanu, et maste ei tohi paigaldada ka teekraavidesse.

Teavitage palun aeg, ma saadan kutse ja räägime need ülaltoodud punktid läbi teams keskkonna üle.

Arvo Veltri
peaspetsialist

Projekteerimise osakond
Taristu kooskõlastuste üksus
GSM 516 4006
arvo.veltri@transpordiamet.ee
www.transpordiamet.ee
Valge 4/11413 Tallinn/Transpordiamet

From: Tatjana Tsernetsova <tatjana@elektritsentrum.ee>
Sent: Thursday, June 9, 2022 3:45 PM
To: Arvo Veltri <Arvo.Veltri@transpordiamet.ee>
Subject: Tilgu tee tänavavalgustuse projekteerimine

Tere.

Kirjutan seoses tööga "Harjumaa, Harku vald, Meriküla, Tilgu tee (riigitee nr 11414 km 0,50-1,75) tänavavalgustuse projekteerimine." Transpordiamet on väljastanud Nõudeid välisvalgustuse projekti koostamiseks 28.04.2022 nr 7.1-2/22/7181-2.

Enne kogu vajaliku projekti dokumentatsiooni saatmist Transpordiametile kooskõlastamisele, sooviks kooskõlastada/täpsustada õhuliinkaabli trassi ja valgustusmastide asukohta. Arutame Harku valla ametnikuga, kas Transpordiamet võimaldab rajada valgustust mere poolsele alale või pigem kaaluda valgustuse rajamist maa poolsele alale? Oleme käinud kohapeal mitu korda ja valisime looduses valgustusmastidele asukohti nii, et need ei segaks puudele ja peaks kärpima vähem oksa. Saadan projekti asendiplaani läbivaatamiseks, sooviks saada Teie arvamust.

Lugupidamisega,
Tatjana Tsernetsova
AS Elektritsentrum
tatjana@elektritsentrum.ee
tel. 56651037