

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus
Narva mnt 5 Tallinn 10117, Eesti
telefon: 6310 555, e-post: info@elasa.ee
reg. nr. 90010094



ELASA projekti kooskõlastus nr: KK3946

Taotleja: EXTech Design OÜ
Registrikood/isikukood: 11967596
Aadress: Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Sihi tn 122
Taotluse esitaja: KERTTU VOLK
Telefon: +372 58254220
E-post: kerttu@extech.ee

Tellija: Lääne-Harju Vallavalitsus
Aadress: Rae tn 38, Paldiski linn, 76806
Telefon: 679 0600
E-post: info@laaneharju.ee

Objekti kirjeldus: Treppoja rist bussipeatuse ootekoja paigaldamise ehitusprojekt
Kokkupuude ELASA sidevõrguga: ELA094
Ehitise sihtotstarve: ehitusprojekt
Riigitee nr 8 Tallinn - Paldiski maantee km 35,913 olemasoleva Treppoja rist bussipeatusesse ootekoja paigaldamise ehitusprojekt

Tingimused:

Projekti joonis on läbi vaadatud ning kooskõlastatud.

Asfaltkatte alla jääv ELASA multitoru kaitsta poolitatava kaitsetoruga juhul, kui pinnase väljakaevamisel jääb ELASA multitorule vähem kui 30cm pinnast (juba kaitsetorus olev sidetrass täiendavat kaitsemist ei vaja). Lõplik kaitsemise vajadus hinnata ehitustööde käigus koostöös ELASA piirkondliku järelevalve töötajaga. Kaitsetorude paigaldamisel teostusmöödistada kaitsetorud ning ELASA nõuetekohane teostusjoonis edastada ELASA'le andmebaasi ELA-12 vahendusel. Edastamiseks vajaliku töö koodi saamiseks pöörduda ELASA halduse poole aadressile elasa.haldus@connecto.ee

Tööde teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELASA) sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult ELASA volitatud esindaja, AS Connecto Eesti, järelevalvajaga. Hiljemalt 3 tööpäeva enne kaevetööde alustamist eelnimetatud kaitsevööndis tuleb vormistada kirjalik tegutsemisluba.

Infot tegutsemisloa saamiseks tööde teostamiseks ELASA sidevõrgu liinirajatise kaitsevööndis saab Eesti Lairiba Arenduse SA võrguhalduse infosüsteemi (ELVI) kaudu <https://elvi.elasa.ee/>

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal lasta täpsustada mikrotorustiku paigaldussügavus ning tähistada siderajatise täpne asukoht looduses!

Siderajatise kaitsevööndis töötamisel mehhanismidega peab ELASA sidevõrgu liinirajatis jääma minimaalselt 0,3m sügavusele, edasine pinnase töötlemine mehhanismide/masinatega on keelatud ja kõik tööd tuleb teostada käsitööna.

Töökohal peab olema ELASA järelevalve spetsialisti poolt kooskõlastatud ehitusprojekt. Kooskõlastus lugeda ehitusprojekti lahutamatuks osaks

Täiendav info telefonil +372 55609436
Käesolev kooskõlastus koostati 20.11.2024. Kooskõlastus kehtib kuni 20.11.2026.

Väljastaja:
ELASA volitatud esindaja
MARKO MITTAL