

Haljasala taastamine


Muruseeme/heinaseeme
(külvinorm 25 g/m²)

Taastatav pealiskiht
(kasvupinnas,
maksimaalne
osakeste suurus 20mm)

Tagasitüide
kohapealsest pinnasest

Hoiatuslint
(kollane, veniv kile)

Maakaabel
(kaitsetorus)



25248 Antsla - Säna tee L11
14201:001:0427

25248 Antsla-Säna tee km.1.03

25248 Antsla-Säna tee L3
14401:008:0008

MPL432410 Ai. 4G50
L(trass/kaabel)=9/22 m
Ø110 750N, L=9 m

25248 Antsla - Säna tee L7
14201:001:0495

LK232110, 1-kohaline sokliil
Reservtoru tarbija kaablile
Ø50 450N; L=2m

Tsooru mnt 2
14401:008:0040

Tsooru mnt 2a
14401:008:0047

TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Maantee kaitsevööndi piir
- 0,4 kV õhuliin
- Proj. 0,4 kV maakaabel kaitsetorus
- Proj. liitumiskilp

Projekt

Tsooru mnt 2a kinnistu elektriliitumine, Antsla linn, Antsla vald, Võrumaa

Tellija

Elektrilevi OÜ



LEONHARD WEISS

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348

Joonis

Asendiplaan

Projekteeris	A.Erik		09.2024	53 090 199
Kontrollis	A.Erik			53 090 199

Joonise nr

LC2272-1

Möötkava	M 1:500
Staadium	Tööprojekt
Keel	Leht
EST	1
	Lehti
	1