

## Irina Belik

---

**From:** Irina Belik  
**Sent:** 17. jaanuar 2019. a. 9:17  
**To:** 'Sillamäe Eesti Põhikool'  
**Subject:** RE: teavitus  
**Attachments:** Evakvalgustuse teostusjoonise näidis.jpg; Evak valgustuse katsetamine ja mõõtmine.xlsx

Tere

Täname teavituse eest.

Saadame Teile evakuatsioonivalgustuse (sh elktripaigaldise) teostusjoonise näidise. Joonisel peab välja tooma kõik kasutatud tingmärgid ja koostaja andmed (kuupäev, ettevõtte andmed, koostamise kpv, objekti nimetus, aadress). Manuses on ka mõõtmisakti blanketi näidis.

Evakutaisoonivalgustuse paigaldamisega seonduvate kohustulike dokumentide loetelu on järgmine:

- ehitusprojekt ja teostusjoonised
- evakuatsiooniskeem
- tehnilised passid ja seadmete spetsifikatsioon
- valgustiheduse mõõtmisakt ja süsteemi toimimisaja mõõtmisakt
- hooldusplaan ja kasutamisyjuhend
- hoolduspäevik

Palume esitada teostusjoonised, valgustiheduse mõõtmisakt ja süsteemi toimimisaja mõõtmisakt 16.02.2019-ks.

Lugupidamisega

**PÄÄSTEAMET**

Ida päästekeskus

**Irina Belik**

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor

mob: +372 5860 2188 (855)

tel: +372 357 6104

e-post: [irina.belik@rescue.ee](mailto:irina.belik@rescue.ee)

Vahtra 3 I 21003 Narva I Eesti

[www.paasteamet.ee](http://www.paasteamet.ee)



**From:** Sillamäe Eesti Põhikool [mailto:sillapk@gmail.com]

**Sent:** Thursday, January 17, 2019 8:32 AM

**To:** Irina Belik <Irina.Belik@rescue.ee>

**Subject:** teavitus

Tere!

Edastan info.

Lugupidamisega,

Nataša Kotšergina

Sillamäe Eesti Põhikooli direktor

tel: 3924127