



PÄÄSTEAMET

Janno Levet
PZU Kindlustus
AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaal
janno@kahjud.ee

Teie 20.02.2024 nr

Meie 06.03.2024 nr 7.2-4.1/963-2

Õiend

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 31 kohaselt kogutakse tulekahju tekkepõhjuse uurimise käigus andmeid Päästeameti strateegiliste eesmärkide täitmiseks ja need põhinevad Päästeameti inspektorite tähelepanekutel ja hinnangutel. Palume arvestada, et tulekahju võimaliku tekkepõhjuse kohta kogutud andmed ei ole käsitletavad ekspertiisina, päästeinfosüsteemi asutamise ja päästeinfosüsteemi pidamise põhimääruse (põhimäärus) § 3 kohaselt on nendel andmetel infosüsteemi talletatuna üksnes informatiivne tähendus.

04.01.2024 kell 01:33 edastas Häirekeskuse Põhja keskus, Päästeameti Põhja päästekomando teate tulekahju kohta Harju maakonnas, Tallinna linnas, Nõmme linnaosas, Raudtee tn 56-7. Väljakutse on registreeritud nr 2401040062 all. Oletatav tulekahju tekkepõhjus oli konstruktsioonipuudus. Süttis korterite 7 ja 8 vaheseinas olnud puidust pruss. Kohapeal nähtus, et korter 8 vahetult ahju taga oli kahekordne kipssein, mis oli kruviga kinnitatud otse puitkarkassi sisse. Oletatavasti kandus konvektsiooni teel kruvi kaudu kuumus puitkarkassi ja süütas selle.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Liis Sindeva
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Põhja päästekomando

+372 53043968
liis.sindeva@rescue.ee