



TRANSPORDIAMET

Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavalid.ee
Tallinna tn 10
93819, Kuressaare, Saare maakond

Teie 01.02.2024

Meie 01.02.2024 nr 7.1-2/24/1658-2

**Saaremaa valla Mässa küla Kraavi
reoveepuhasti, menetlus nr 413757**

Olete ehitusregistri kaudu esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Saaremaa valla Mässa külas riigitee 77 Kuressaare-Sääre kaitsevööndis paiknevale Kraavi kinnistule (kat tunnus 80701:002:0352) reoveepuhasti ehitusteatis. Projekteeritud rajatis paikneb osaliselt riigitee kaitsevööndis, km 38,2 ja selle imbväljak ulatub lähima punktiga ca 9 m kaugusele riigitee katte servast.

Vastavalt Ehs § 70 lg 2 on ehitise kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist, samuti ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast.

Lähtuvalt Ehs § 70 lg 3 **ei kooskõlasta** Transpordiamet ehitusteatis 2411201/00067 ega anna nõusolekut riigitee kaitsevööndis kehtivast Ehs § 70 lg 2 p 2 piirangust kõrvalekaldumiseks, sest on oht riigitee ja teemaa kahjustamisele niiskusrežiimi muutuse ning reostuse läbi ja tee korrakohase kasutamise häirimisele.

Esitatud projekt vajab korrigeerimist nii, et kavandatava rajatise imbväljak jääks lähima punktiga vähemalt 13 m kaugusele riigitee katte servast.

Palume projekti korrigeerida ja arvestada, et projekteeritava tehnorajatise kujaga transpordimaa üksusele ei siseneta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Harjak
juhataja
planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee