



LÄÄNERANNA VALLAVALITSUS

Päästeameti Lääne päästekeskus
laane@rescue.ee

Teie 06.09.2022 nr nr 7.2-6-2022-1136-1

Meie 27.06.2024 nr 2024/5-1/664-6

Tagni Koppel
tagni.koppel@rescue.ee

Vastus ettekirjutusele

Vastavalt teie 30.06.2023 ettekirjutusele nr 7.2-6-2022-1136-1 anname teada, et:

1. Hoone teeninduskeskuse poolsesse ossa on välja valitud tulekahjusignalisatsiooni anduritega katmise ja ATS juhtpaneeliga ühendaja ehitaja ning tööd on teostatud 31.08.2024 kuupäevaks. Saadame välja hinnapäringud ATS süsteemi hooldaja leidmiseks.
2. Hooldaja valimisel seame sisse ATS'i hoolduspäeviku kasutuselevõtu.
3. Läbi hooldaja lepingu tagame hoonesse paigaldatud ATS'i kvartali- ja aastahoolduse läbiviimise.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Aare Lauren
varahaldur

Aare Lauren
56990048
aare.lauren@laanerannavald.ee