

Jana Aguraiuja

From: VN <umera54@hotmail.ee>
Sent: reede, 26. märts 2021 17:06
To: Jana Aguraiuja
Subject: RE: Päästeameti ettekirjutuse täitmise tõendamine

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere,

Vastavalt Teie päringule anname teada järgmiselt:

21.10.2013 ettekirjutus nr 7.2-6.1/1295-1

1. Punkt 5. "suitsu- ja soojuse eemaldamise seadmestiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldus".

I etapp (1/2 maja -32 korterit) teostatud tööd aprillis 2019.a. OÜ Kuvasec Mereteenused

II etapp (1/2 maja -32 korterit) teostatud tööd märtsis 2020.a. OÜ Kuvasec Mereteenused

Hooldus teostab Tesa Spetsautomaatika OÜ.

Meie päring kompensatsiooni kohta oli tagasi lükatud.

2. punkt 4 - "kontrollima piksekaitsesüsteemi"

Piksekaitsesüsteemi planeeritakse teha peale katuse remondi - kevadel - suvel 2021.a.

Kahjuks Covid-19 ei andnud seda tööd teha aastal 2020.

3. nõue nr 6 - perioodiliselt kontrollitakse

09.07.2018 ettekirjutus nr 7.2-6.2/1422

1. Punkt 3 "Esitada turvalgustussüsteemi hooldusdokumentatsioon"

kontrollaktid on olemas - 05.10.2018.a. - PLM Hooldus OÜ

11.10.2019.a. - PLM Hooldus OÜ

01.01-31.12. 2020.a. - PLM Hooldus OÜ

2. Punkt 4. "Tagada tuletõrje voolikusüsteemi hooldus- ja kontrolltoimingud"

kontrollaktid on olemas - 12.10.2018.a. - OÜ FIREtek
29.10.2019.a. - OÜ FIREtek
25.10.2020.a. - OÜ FIREtek

3. Punkt 1." Eemaldada trepikojast evakuatsiooniteelt evakuatsiooni "

takistavad esemed - perioodiliselt kontrollitakse

Lugupidamisega
Ümera 54 KÜ juhatuse liikmed.

22. märts, 14:49 Jana Agurauja <Jana.Agurauja@rescue.ee> Kirjutas:

Lp Tallinn, Ümera 54 KÜ juhatuse liikmed

Korteriühistul Ümera 54 on Päästeameti poolt koostatud ettekirjutused, mille täitmine pole senini tõendatud.

- **21.10.2013 ettekirjutus nr 7.2-6.1/1295-1** punktis 4 esitatud nõue, millega kohustati kontrollima piksekaitstesüsteemi, tähtajaga 30.01.2016 on täitmata. Punktis 5 esitatud nõue, millega kohustati tagama suitsu- ja soojuste eemaldamise seadmetiku projekteerimine, paigaldamine ja hooldus, tähtajaga 31.03.2014 on osaliselt täitmata (teostamisel). Samuti on täitmata sama ettekirjutuse nõue nr 6, millega kohustati tagama evakuatsiooniteedel paiknevate uste seest poolt võtmata avanemine, tähtajaga 31.12.2014.
- **09.07.2018 ettekirjutus nr 7.2-6.2/1422** p 1. Eemaldada trepikojast evakuatsiooniteelt evakuatsiooni takistavad esemed, tähtajaga 31.12.2018.
P 3. Esitada turvavalgustusüsteemi hooldusdokumentatsioon, 01.09.2018. 4. Tagada tuletõrje voolikusüsteemi hooldus- ja kontrolltoimingud vastavalt kehtivale õiguslikule regulatsioonile, 01.09.2018.

Palun tõendada ettekirjutuste täitmine hiljemalt 26.03.2021

Jana Agurauja

Ohutusjärelvalve büroo

juhtivinspektor

mob: +372 5334 5826

jana.agurauja@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

www.rescue.ee

<http://www.facebook.com/paasteamet>



OLE KANGELANE



KANNA MASKI!