

Vello Vaimann
Leonhard Weiss OÜ
v.vaimann@leonhard-weiss.com

Teie 15.07.2024 nr e-kiri

Meie (digiallkirja kuupäev) nr 3-
1.1/2024/4450

Kooskõlastus

Austatud härra Vaimann

Olete esitanud Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) taotluse kooskõlastada elektrivõrgu ümberehituse projekt, töö nr IP6959-1, "Elektrivõrgu ümberehitus Häädemeeste – Ikla I etapp. Orajõe-Treimani. Häädemeeste vald, Pärnumaa".

Projektis kavandatakse 1. etapis Häädemeeste-Ikla õhuliini likvideerimine Orajõe-Treimani lõigus, uue keskpinge maakaabli ja uute kompleksalajaamade paigaldamine.

RMK on tutvunud esitatud materjalidega ja üldtingimused RMK hallatava maa osas projektile on järgmised. Projekteeritud maakaabel peab võimaldama sellel täislastis koormatraktoriga liikumist. Seega, kaabel peab olema kogu ulatuses kaitsetorus ja meie hinnangul vähemalt 1,0 (soovitavalt 1,2) meetri sügavusel. Kaabli võib paigaldada kuni 1 m kaugusele katastriüksuse piirist. Tööde käigus tekkivad pinnasekahjustused tuleb taastada. Demonteeritud mastid utiliseerida nõuetekohaselt.

Teatame, et elektripaigaldise omanikul on kohustus sõlmida RMK-ga leping elektripaigaldise ehitamiseks ja omamiseks vastavalt õigusaktides sätestatud korras. Piiratud asjaõiguse seadmiseks riigile kuuluvale maaüksusele tuleb alates 01.02.2024 piiratud asjaõiguse ruumikuju sisestada piiratud asjaõiguste ruumiandmete infosüsteemi (PARI). Piiratud asjaõiguste seadmiseks ja tehnorajatise rajamiseks täitke palun taotlus koos lisadega 1-3 ja edastage see piirkondlikule metsaülemale ja maaõiguse spetsialist Urve Jõgi'le (urve.jogi@rmk.ee).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Heiki Ärm
Edela regiooni metsaülem

5031423