



TINGMÄRGID	
—	Ol.ol 10 kV õhuliin
---	Proj 0,4 kV maakaabel
---	Proj 10 kV maakaabel
⊠	Proj komplektalajaam
▨	Talumiskohustuse ala
—	Kinnistu piir

KITSENDUSED

1. Maaüksusele projekteeritud 10 kV pingega maakaabelliin on tähistatud punase katkendliku joonega.

2. Maaüksusele projekteeritud 0,4 kV pingega maakaabelliin on tähistatud musta katkendliku joonega.

* Maakaabelliini kaitsevöönd on piki kaablit kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.

3. Maaüksusele projekteeritud komplektalajaam on tähistatud punase tingmärgiga.

* Alajaamade ja jaotusseadmete ümber ulatub kaitsevöönd 2 meetri kaugusele piirdeaiast, seinast või nende puudumisel seadmest.

* Elektripaigaldiste kaitsevöönd on tähistatud kollase viirutatud alaga.

*Kasutusõiguse ala pindala on ca 85 m²