



PROJEKTI MUUTMISE TAOTLUS Nr 4

Projekti nimi: Turba aleviku kaugküttetorustiku rekonstrueerimine	Teema: Kaugküttetorustiku paiknemise muutmine Koostamise kuupäev: 29.09.2026	Objekti asukoht: 11166 Turba–Lehetu tee L3, Jaama ja Metsa tn ristmik Töö nr.: 627222 Torustiku lõik: riigitee alune puurimisloik
	Koostaja: Nadezda Pavlova Nimi: Igor Kond Allkiri:	Ettevõtte nimi: Kohimo Engineering OÜ

Taotletava muudatuse kirjeldus:	Muuta kaugküttetorustiku paiknemist 11166 Turba–Lehetu tee L3 maa-alal Jaama ja Metsa tänava ristmiku piirkonnas vastavalt lisatud plaanile.  Torustike kaitsehülssid paigutada selliselt, et hülsside vahekaugus oleks 1,0 m. 
--	--

Muudatuse põhjus:	Riigitee alt torustiku paigaldamine teostatakse puurimise teel. Puurimistööde teostamiseks on vajalik tagada kaitsehülsside vahekaugus 1,0 m. Seetõttu tuleb projektijärgset torustike paiknemist näidatud lõigus korrigeerida.
Mõju kuludele:	Puudub

Mõju projekti ajagraafikule:	Puudub
---------------------------------	--------

Taotluse kooskõlastamine:	Projekteerija nimi, allkiri, kuupäev: Irina Demidova
	Omanikujärelevalve esindaja nimi, allkiri, kuupäev: Sven Trofimov
	Töövõtja esindaja nimi, allkiri, kuupäev: Igor Kond, 29.09.2026

