Jrk nr	IKÕ ala Pos nr (plaanil)	Kinnistu registriosa number	Katastriüksuse tunnus, nimi ja sihtotstarve;	Asukoht riigitee (nr ja nimi) suhtes (km);	Ala pindala ruutmeet rites m^2
1	Pos 1	5499750	69401:004:0017 Valguta-Koruste tee Transpordimaa 100%	22174 Valguta-Koruste tee km 5,03	29 m^2

N
W E
S

69401:004:0330
Vaino

69401:004:0017
22174 Valguta–Koruste tee

69401:004:0310
Viinalasse–Jakobi

Vaino

W1 1W1 1W1 1W1

iluaed

Pos 1

A

KP TRAFO MP

69401:004:0024
52 Viljandi–Rõngu tee

17101:001:0488
Pruuli

M1:250/A3

TINGMÄRGID
1W1 Projekteeritud 0,4 kV maakaablid
Katastriüksuse piir
IKÕ seadmise ala
(Projekteeritava maakaabli pikkus 15m)

Rõngu-Valguta 15 kV õhuliini rekonstrueerimine, Elva vald,
Tartu maakond (töö nr: IP7028)
Koostas: Tanel Heering (Elefish OÜ projekteerija)

KITSENDUSED
K-1. Maaüksusele paigaldatav 0,4kV pingega maakaabelliin on tähistatud sinisega
* Maakaabelliini kaitsevöönd on piki maakaablit kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmisest kaablist 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.

*Elektripaigaldise kaitsevöönd on tähistatud punase viirutatud alaga
*Elektripaigaldise isikliku kasutusõiguse ala suurus on ca 29 m²