



- Märkused:
1. Taastatava pealiskihi tagasitāide teha kohapealse eemaldatud kasvupinnasega, ei tohi sisaldada suuri kive.
  2. Aluskihti ei pea paigaldama kui kaevise põhja maksimaalne fraktsioon on 20mm ja jämeda tera(>5 mm) sisaldus kuni 20%.
  3. Markerpalli vahetu ümbrus täita tagasi kivivaba pinnasega.
  4. Maakaabelliini kaitsevöönd on piki kaablit kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistestkaablitest 1 meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.
  5. Kaeviku laius täpsustada sõltuvalt pinnase omadustest tehnoloogilises projektis

<b>evecon</b>		Reg no. 10340286 Lossi 3 / Kuressaare Saaremaa / Estonia		Objekt: Raudsepa akupanga 330kV maakaabelliin	Moot: M1/30
Joonestas: V. Viiklepp +372 56 152 225		Nimetus: Kaeviku lõige		Aadress: Tüna küla, Valga vald, Valgamaa	
Kontrollis: V. Viiklepp		Joonis nr: E110-002		Töö nr. E110	Lk: 1
Kuupäev: 27.09.24		Staat. Eelprojekt			