

Marian Tähe

From: Marian Tähe
Sent: reede, 10. aprill 2026 13:24
To: 'tartumnt77@gmail.com'
Subject: Päästeameti ettekirjutuse 05.07.2019 nr 7.2-6.2/1617 järelkontroll

Tere

Korteriühistul - KÜ Tartu mnt 77 (80246677) on kehtiv Päästeameti ettekirjutus 05.07.2019 nr 7.2-6.2/1617. Tõendamata on ettekirjutuse **nõudepunkt nr 1 - Tagada juurdepääs Tartu mnt 77 hoone korstnaotsale. Täitmise tähtaeg: 01.06.2020.** Korstnapühkija on oma 29.09.2025 aktis nr 7.2-16-2025-34230 samuti märkinud „Ehitistele, mille katusekalle on suurem kui 11°, tuleb katuseluugist või räästast korstnani paigaldada statsionaarsed ühendused ja/või –redelid. Tartu mnt 77 katusekalle ja -ehitus eeldavad kindlasti käiguteede olemasolu.“

Kas olete nõudepunkti nr 1 ära täitnud? Palun esitada tõendavad dokumendid nõude täitmise kohta **hiljemalt 17.04.2026.** Nõude täitmata jätmise korral rakendab Päästeamet sunniraha ettekirjutuses määratud summas.

Lugupidamisega

Marian Tähe

ohutusjärelvalve büroo

peainspektor

+372 5303 6954

marian.tahe@paasteamet.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn

paasteamet.ee

olevalmis.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee

