



## PAIDE LINNAVALITSUS LINNAMAJANDUSOSAKOND

Päästeamet

Teie: 09.07.2024 nr 7.2-3.4/4077-2

[laane@rescue.ee](mailto:laane@rescue.ee)

Meie: 16.07.2024 nr 7-1/24/ 36-5

Detailplaneeringu edastamine  
täiendavale kooskõlastamisele

Päästeamet ei kooskõlastanud varasemalt Tööstuse tn 36 ja Tööstuse tn 34 detailplaneeringut leitud puuduste tõttu.

Planeeringut on täiendatud ja planeerija põhjendab korrigeeritud lahendust Päästeameti valdkonnast lähtuvalt järgmiselt:

Planeeringuala välise tulekustutusvee lahendus vastab Siseministri 18.02.2021 määrusele nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ nõuetele.

Välise tulekustutusvee vooluhulk 10 l/s. Tulekahju kestvus 3h. Tulekustutusvesi on tagatud olemasolevate hüdrantide baasil, mis asuvad planeeringuala vahetus läheduses Tööstuse, Karja, Aiavilja ja Mündi tänaval. Kaugus planeeritud hoonetest ei ületa 200 m. Vt joonistelt DP-01 – Situatsiooniskeem ja DP-04 - Põhijoonis.

Planeeritud hoonestuse täpsustumisel ehitusprojekti staadiumis täpsustatakse tuletõrjeveevarustuse lahendus ning täiendava välistulekustutusvee ja sisetulekustutusvee vajadus.

Planeeringus ei ole võimalik määrata hoone eripõlemiskoormust (PIS seda ka ei nõua), see määratakse ehitusprojekti.

Lugupidamisega

Anti Annus  
planeeringute peaspetsialist  
[anti.annus@paide.ee](mailto:anti.annus@paide.ee)  
5113815

Lisa- detailplaneering