

Saatja: <olev.saago@palmpro.ee>

Saadetud: 31.07.2023 19:32

Adressaat: <maantee@transpordiamet.ee>

Teema: Ed: Tartumaa, Kastre vald, Kaagvere-Vana-Kastre jalgratta- ja jalgte ehitusprojekt

Manused: image001.png; image004.jpg; image005.jpg; image008.jpg; image009.jpg; Vastused märkustele.pdf

Tere!

Saadan parandatud Tartumaa, Kastre vald, Kaagvere-Vana-Kastre jalgratta- ja jalgte ehitusprojekt

https://www.dropbox.com/s/4mcmxpcnt70bh85/328_PP_v01_Kaagvere-V-Kariste-JJT_2023-07-31.asice?dl=0

Lisan vastused märkustele, mis on kirja lisas.

Palume projekt kooskõlastada.

Lugupidamisega

Olev Saago

Juhatus liige

Palmpro OÜ

Tartu

+372 509 7516 | info@palmpro.ee

+372 735 2929

www.palmpro.ee

Saatja: Herkki Rõõm <Herkki.Room@transpordiamet.ee>

Saatmisaeg: esmaspäev, 10. juuli 2023 10:28

Adressaat: olev.saago@palmpro.ee

Teema: Tartumaa, Kastre vald, Kaagvere-Vana-Kastre jalgratta- ja jalgte ehitusprojekt


Tere,

Palmpro OÜ on esitanud kooskõlastamiseks töö nr 322 ? Tartumaa, Kastre vald, Kaagvere-Vana-Kastre jalgratta- ja jalgte ehitusprojekt?

Projekti läbivaatamisel on meil järgmised märkused:

1. Riigitee nr 22260 ja Vanaparve tee ristmikul ei ole ristlõikejoonist riigitee ristumiste osas. Vajalik ristlõikejoonis anda.

2. PK 9+75-10+75 on pikiprofiil väga järsk ning meie hinnangul ei ole tagatud liikumispuuetega inimestele nõuded ohutuks ja nõuetekohaseks liikumiseks. Pikiprofiiliga seotud küsimus on KOV-i otsustada, kuid meie juhime siin antud teema osas tähelepanu. Palume KOV -ga antud lahendust ja selle sobilikust arutada.
3. Riigitee nr 22261 alla projekteeritud kaabli kaitsetoru peab olema kogu riigitee teemaa laiuselt.




4. Riigitee alla projekteeritud kaitsetoru peab olema 1250 N. Hetkel ei ole seda projektis näidatud ega määratletud.
5. Kaabli ristlõike joonis:

Nõlva alumisest joonest lähmal kui 1,0 m peab olema kaabli sügavus vähemalt 1,2 m (momendil on 1,0 m). Nõlva joonest kaugemal
Kui 1,0 m võib kaabli sügavus olla 1,0 m



6. Kaabli ristlõike joonis:
Riigitee katte servast 3,0 m ulatuses peab kaabli ügavus olema 1,2 m. Riigitee kattest kaugemal kui 3,0 m võib kaabli sügavus olla 1,0 m



7. Riigitee teemaale projekteeritud JJT osas tuleb näidata IKÕ alad. Hetkel puuduvad.
Riigitee teemaale projekteeritud kaabli osas tuleb näidata eraldi IKÕ ala. Hetkel puudub.

Korrigeeritud projekti palume esitada uuesti kooskõlastamiseks e-posti aadressile
maantee@transpordiamet.ee

Lugupidamisega



Herkki Rõõm
peaspetsialist
Planeerimise osakond
kooskõlastuste üksus
+372 521 9446

www.transpordiamet.ee

Valge 4 / 11413 Tallinn / Transpordiamet

