



PÄÄSTEAMET

Krista Anton
SA Otepää Tervisekeskus
juhataja@oteptervis.ee

Teie 17.04.2025 nr

Meie 21.04.2025 nr 7.2-2.2/2350-1

Hinnang tuleohutuslasele olukorrale

Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo teostas 11.03.2025 paikvaatluse Tartu mnt 2/1, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond.

SA Otepää Tervisekeskus (registrikood 90001977) soovib eelpool nimetatud hoones suurendada ööpäevaringse üldhooldusteenuse kohtade arvu esimesel korrusel nelja koha ulatuses. Kokku osutatakse hoones teenust 38-le inimesele.

Paikvaatlusel avastatud tuleohutusnõuete rikkumiste likvideerimiseks on Otepää Vallavalitsusele antud 01.04.2025 ettekirjutus, millest hetkel on täitmata veel üks nõue:

Korraldada hoone ventilatsioonisüsteemi torustiku seespärase puhtuse kontrollimine ning vajadusel teostada puhastustööd. Tehtud tööde kohta pidada arvestust taasesitatavas vormis.

Täitmise tähtaeg: 02.06.2025

Antud ettekirjutuse nõue ei ole takistuseks esimesel korrusel ööpäevase üldhooldusteenuse nelja koha lisamisel.

Hinnang on esitamiseks Sotsiaalkindlustusametile.

(allkirjastatud digitaalselt)

Madis Pintson

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Lõuna päästkeskus

Madis Pintson

+372 799 8602

madis.pintson@rescue.ee