



- Tingmärgid:
- Projekteeritud 110 kV õhuliini telgjoon
 - Proj. 110 kV õhuliini kaitsevöönd (kaitsevööndi laius 25+25 m liini teljest mõlemale poole)
 - Projekteeritud mastid
 - Katastriüksiste piirid
 - Kitsendus transport
 - Kitsendus vesi
 - Kitsendus maaparandus
 - Kitsendus keskkonna
 - Kitsendus muinsuskaitse
 - Faasijuhe 242-AL1/39-ST1A (mehaaniline ping 65N/mm² aasta keskmisel temperatuuril temperatuuril +80°C)

v02	27.06.24	Tingmarke täiendatud	J.Karin
Muudatus	Lehed	Kuupäev	Muudatuse sisu
			Projekteeri/Kuupäev J.Karin/24.05.2024
Objekt			Kontrollis/kuupäev
L185 Kiisa - Kohila 110 kV õhuliini rekonstrueerimine			
Joonise nimi			Koostöölase
110 kV õhuliini L185 profiil lõigul mast nr 26Y - mast nr 32			Joonestas
Projekti number	Staadium	Joonise number	Muudatus
KPL2306K1	PP	AS-6-01-004	V02
Leht	Lehti	Möötkava	Formaat
		1.2000/200	