



PÄÄSTEAMET

Tapa Vallavalitsus
vallavalitsus@tapa.ee

07.10.2025 nr 7.2-11.2/6209

Märgukiri

Päästeamet teostas ajavahemikul 11.08.2025 kuni 12.09.2025 kontrollreidi ohtlike ettevõtete üle, mis käitlevad tuleohtlikke veeldatud gaase, st reidi raames kontrolliti vedelgaasipaigaldisi. Airok OÜ Kui PM vedelgaasipaigaldise (Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Vajangu, Loode 4) ja Airok OÜ Tõnuri Tõruke vedelgaasipaigaldise (Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Vahakulmu, Kuivati kinnistu) kontrollid toimusid 13.08.2025 ja 19.08.2025.

E-ehituse platvormilt ei ole leitav ega ettevõtetel ei olnud esitada tõendust selle kohta, et vedelgaasipaigaldistele oleks välja antud ehitus- ja kasutusluba.

Ehitusseadustiku § 130 lg 2 kohaselt teostab kohaliku omavalitsuse üksus riiklikku järelevalvet, täites selleks muuhulgas ehitusseadustikus sätestatud ülesandeid.

Juhime tähelepanu, et vastavalt tuleohutuse seaduse § 5 lg 1 võib kohaliku omavalitsuse üksus ehitusseadustikus sätestatud ehitus- või kasutusloa anda, kui Päästeamet on kooskõlastanud ehitusprojekti või kasutusloa andmise ehitise kohta, mille kohta on õigusaktiga kehtestatud tuleohutusnõuded. Lisaks sätestab kemikaaliseadus § 32 lg, et Päästeametile tuleb esitada ehitusprojekt, kui tegemist on uue ohtliku või suurõnnetuse ohuga ettevõttega, olemasoleva käitise laiendamisega või käitise ohualasse ehitise kavandamisega.

Palume kontrollida olukorda seoses ehitus- ja kasutusloa olemasoluga, vajadusel alustada järelevalvemenetlus ning teavitada Päästeametit edasistest toimingutest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Raili Lanno

ohutusjärelevalve büroo peainspektor

Ida päästekeskus

Teadmiseks: Airok@airok.eu

+372 53022068

raili.lanno@paasteamet.ee

Ida päästekeskus / Rahu 38 / 41532 Jõhvi / 628 2000 / ida@paasteamet.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585