

LR8574, LR8573, elektritootja liitumine, Tănassilma küla,**Saku vald, Harju maakond**

Projekti kood: LR8574

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi osaühing Triiman			Isiku- või registrikood 11308600
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Männiku tee, 104/1	Sihtnumber 11216	Maakond Harju maakond
	Telefon 504 7492	e-post toomas@triiman.ee	
Kontaktisik	Nimi Toomas Triisa		
	Telefon 504 7492	e-post toomas@autra.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Tammepargi Tănassilma küla Saku vald Harju maakond	Mõõtepunkti ID 38ZEE-00789862-R
Tarbimiskoht Tammepargi PEJ	Katastriüksuse number 71801:001:1993

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Tootismooduli nimetus, liik ja primaarenergiaallikas Tammepargi PEJ, Energiapargimoodul, Päike	Pingeklass Madalpinge
Maksimumvõimsus 499.0 kW	Võrku antav netovõimsus 499.0 kW

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	TOPI 110/10	Jälgimäe:TOP	Murimäe:(Saue)	
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Elektrivõrgu insener Pavel Zõrjanov, Pavel.Zorjanov@enefit.ee, tel +372 53078774			
Projekteerimistöö vastuvõtja	Projekti vastuvõtmine toimub EPP-keskkonnas.			
Projekt vaja kooskõlastada	Elektrilevi OÜ tehnovõrkude spetsialist (e-teeninduses www.elektrilevi.ee) ning teiste asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega.			
Märkused	Trimble NIS rakendusplaan "399901 plaan vol2".			

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
---------------	----------------	---------------

Alajaam		
Trafode võimsus (kVA) - arv (tk)	630 kVA - 2tk	
Madalpingefiidrid (tk)	2tk	
Korpuse materjal	KA2SB1000 - 1kmp	
Keskringeliin		
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	AHXAMK-W.3x240+35Cu - 620 m	
Märkused	liigpingepiirik - 1tk	
Madalpingeliin		
Arvesti tüüp (PLC/P2P)	P2P - 2tk	

Lisa 1:

- Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ ja Enefit Connect OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: <https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh„J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“>.
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus (raamleping).
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks pöörduda Eesti Energia õigusteenistuse maateenuse spetsialisti poole (3-poolne koostööleping).
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Enefit Connect OÜ-ga.
- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Enefit Connect OÜ-ga.
- Liitumispunkti asukoha tüübi muutumisel vormistada vastav muudatus vormil V2181.

Lisa 2:

Jälgimäe: TOP KP mastist M10A ehitada uus AHXAMK-W.3x240+35Cu maakaabelliin tunnusega KPL223634 kuni planeeritud alajaamani AJ13921.
 Mastile M10A paigaldada liigpingepiirik.
 Alajaamaks valida HEKA2SB1000 G+J-skeem, 2x630 kVA trafo.
 Liitumispunkt alajaamas.

Lisa 3:

KP skeemi muudatus.dwg, AS 2x499 kW _399901_ 414187_.dxf, AS 2x499 kW _399901_ 414187_.pdf

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Pavel Zörjanov	05.06.2023