

LC4911, liitumine madalpingel, Tammevase, Kuusalu küla, Kuusalu vald, Harju maakond.

Projekti kood: LC4911

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Soon, Triin		Isiku- või registrikood 49212300256	
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Kadaka pst, 140-9	Sihtnumber 12615	Maakond Harju maakond
	Telefon 5645 3379	e-post soon.triin@gmail.com	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Tammevase Kuusalu küla Kuusalu vald Harju maakond	Mõõtepunkti ID 38ZEE-00808538-G
Tarbimiskoht eramu	Katastriüksuse number 35301:001:1869

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Pingeklass Madalpinge	Faaside arv 3	Amprite arv 25 A
Liitumispunkti asukoht 41. Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul maapinnal asuva liitumiskilbi väljundklemmidel ostja toitekaabli otstel.		

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	KUUSALU 110/10	SÕITME:KUU	Salati:(Kotka)	
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes	Elektrivõrgu nooremisener, Aron Altmets, +37254460301 aron.altmets@elektrilevi.ee			
Projekteerimistöo vastuvõtja	Vastuvõtmine toimub Elektrilevi partnerite portaalis (EPP keskkonnas)			
Projekt vaja kooskõlastada	Teiste asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega			
Märkused	Kesktihe varustuskindluse piirkond. Rakendusplaan Trimble Unitys: 509948 Tammevase Kuusalu			

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Madalpingeliin		
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	AXPK 4x50 - 130m	
Arvesti tüüp (PLC/P2P)	P2P	

Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (sokliil/mastil), arvestikohtade lõikes	1tk, sokliil, 1 kohaline	
Lisa 1: <ul style="list-style-type: none">• Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh„J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“.• Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus.• Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.• Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.• Liitumispunkti asukoha tüübi muutumisel vormistada vastav muudatus vormil V2181.		
Lisa 2: LC4911 mahus: <ul style="list-style-type: none">- Paigaldada planeeritud kohta liitumiskilp. Kilp saab tunnuseks LK240242.- Liitumiskilbi toide võtta AJ Salati:(Kotka) tühjast fiidri lülitist F3. Maakaabel lõigul AJ Salati:(Kotka) - LK240242 saab tunnuseks MPL446928.- Paigaldada P2P arvesti ja peakaitse 3x25A		
Lisa 3: AS_509948.pdf, AS_509948.dxf		

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Aron Altmets	28.01.2026