



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Narva

07.06.2019 nr 7.2-6.4/1375

8. mail 2019. aastal toimunud haldusmenetluse nr 7.2-5.4/1583 paikvaatlusel Enefit Energiatootmine AS käitises Eesti Elektri jaam (edaspidi EEJ), aadressiga Auvere küla, Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa, tuvastati kemikaali- ja tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemused on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.4/1583-1.

28. mail 2019. aastal saatis Päästeameti Ida päästikeskus adressaadile teatise kavandatavast haldusaktist nr 7.2-2.3/6902-1 andmaks võimaluse esitada arvamusi, selgitusi ja vastuväiteid.

7. juunil 2019. aastal esitati haldusorganile selgitused, mille kohaselt kavandatava ettekirjutuse punkti nr 5 suhtes puuduvad adressaadil vastuväited.

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor Irina Belik, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lõike 1 ja päästeseaduse § 15 lg 1 p 2 ja lg 2 ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

anda adressaadile – **Enefit Energiatootmine Aktsiaseltsile (registrikood: 10579981; aadress: Eesti Elektri jaam, Auvere küla, Vaivara vald, Ida-Viru maakond, 40107) järgmise ettekirjutuse, mis tuleb täita määratud tähtajaks:**

1. Uuendada käitise teave ohutusabinõude ja õnnetuse kohta kehtivate teabelehe ja riskianalüüsi põhjal

Alus: Kemikaaliseaduse § 23 lõike 8 ja § 24 lõike 6 alusel kehtestatud majandus- ja taristuministri 1. märtsi 2016. aasta määruse nr 18 „Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele¹“ (edaspidi määrus nr 18) § 6 lõiked 1, 2 ja 4.

Ettekirjutuse põhjendus: Määruse nr 18 § 6 lõike 1 järgi sisaldab teave järgmisi andmeid:

- 1) käitaja nimi ja käitise aadress;
- 2) ohutusabinõude kohta teavet andva isiku nimi või ametikoht ja kontaktandmed;
- 3) kinnitus, et suurõnnetuse ohuga ettevõtte on pädevale asutusele esitanud kemikaaliseaduse alusel nõutud dokumendid ja omab vastavat tegevusluba, kaasa arvatud kemikaaliseaduse alusel viimase kohapeal tehtud riikliku järelvalvetoimingu kuupäev või viide, kust seda teavet

elektrooniliselt leida, ning teave selle kohta, kust leida üksikasjalikku teavet viimase järelevalvetoimingu kohta;

4) käitise tegevuse kirjeldus;

5) suurõnnetust põhjustada võiva ohtliku kemikaali ja valmistise nimetus ning nende ohuklassifikatsioonid ja põhiliste ohtlike omaduste kirjeldus;

6) põhiline teave suurõnnetuse ohu laadi ja stsenaariumi kohta koos selle korral rakendatavate § 5 lõike 3 punktis 3 nimetatud meetmetega, kaasa arvatud kaardil kujutatud ohuala suurus ja suurõnnetuse võimalik mõju inimestele, keskkonnale ja varale;

7) teave selle kohta, kuidas suurõnnetusest ohustatud inimesi hoiatatakse ja selle toimumisel teavitatakse;

8) teave selle kohta, kuidas ohustatud inimesed peavad suurõnnetuse korral käituma;

9) kinnitus selle kohta, et käitleja teeb koostööd Päästeametiga, et tagada suurõnnetuse korral tegutsemine ja vähendada suurõnnetuse tagajärgi;

10) viide ettevõttevälise hädaolukorra lahendamise plaanile, mis on koostatud õnnetusest tulenevate kõigi käitise väljaspool ilmnevate tagajärgedega toimetulemiseks, ning soovitus järgida õnnetuse korral kõiki päästeasutuse antud juhiseid;

11) juhised selle kohta, kust saab punktides 7 ja 8 toodud teavet elektrooniliselt, taotluse alusel teavet inspekteerimiskava kohta ja vajadusel täiendavat teavet;

12) märge selle kohta, kui A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõttest lähtuv õnnetus võib omada piiriülest toimet vastavalt piiriülese toimega tööstusõnnetuse konventsioonile.

Sama paragrahvi lõige 2 sätestab, et teave, mida suurõnnetuse ohuga ettevõtte käitaja avalikkusele ja ettevõttest lähtuva õnnetuse mõjupiirkonda jääda võivatele inimestele annab, peab olema ettevõttest paberil kättesaadav ja avaldatud ettevõtte veebilehel.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/1583-1 punkt 10) tuvastati, et käitise teave ohutusabinõude ja õnnetuse kohta on ajakohastamata, kuna on toimunud teabelehe ja riskianalüüsi kohaselt muudatused (käitise ohtlikkuse kategooria, ohuala kaugus, ohuallikas).

Seega tagamata on suurõnnetuse ohuga ettevõtte käitaja kohustus teavitada ohualas viibivaid inimesi ohutusabinõudest ja õnnetusest, mistõttu õnnetuse korral inimeste ohutus võib olla tagamata. Järelikult võivad hädaolukorras ohualas viibivate inimeste tervis ja elud ohustatud olla.

Täitmise tähtaeg: 30.07.2019

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse kemikaaliseaduse¹ paragrahvi 42 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **1000,00 (üks tuhat) eurot**.

Kui ettekirjutusi ei ole tähtaegade möödumisel täidetud, tuleb sunniraha kanda hiljemalt ettekirjutuste täitmise määratud tähtaegadeks SEB panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011, Swedbank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606, Danske Bank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE701700017001577198, maksekorraldusel märkida viitenumbriks **10268700005629** ja selgituseks: **ettekirjutuse number ja punkt, asutuse/ettevõtte nimi või aadressaadi nimi**. Kui ettekirjutusi ei täideta või sunniraha tähtaegselt ei tasuta, nõutakse sunniraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega.

Ettekirjutuse täitmisest palume meid informeerida kirjalikult postiaadressil Vahtra 3, 21003 Narva või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil ida@rescue.ee.

Juhul kui haldusakti adreassaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada **vaie** Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41532 Jõhvi, trthkjohvi.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik

peainspektor

Ohutusjärelvalve büroo

Ida päästekeskus

Ettekirjutus saadeti elektrooniliselt:

Enefit Energiatootmine AS, tootmine@energia.ee, andres.kurling@energia.ee.

+372 5860 2188

irina.belik@rescue.ee